



- POZNÁMKY K PROVEDENÍ KONSTRUKCE:
1. POUŽITÁ OCEĽ TŘIDY S235JR
 2. TŘÍDA PŘESNOSTI PROVEDENÍ KONSTRUKCE EXC 2 dle EN 1090-2
 3. SVÁRY KONTROLOVATÍ STUPEŇ C DLE ČSN EN ISO 5817
 4. KVALITA A PROVEDENÍ NÁTEROVÉHO SYSTÉMU MUSÍ SOPOVÍDAT ČSN EN ISO 1294
 5. KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNA
 6. OCEĽOVÁ KONSTRUKCE BUDE NA KOTEVNÍM TRŮ (DESCE) OŠETŘENA ANTIKOROZÍM NÁTEREM + MATICE A ZAVITOVÝ TRŮ
 7. KONTROLA JAKOSTI MATERIÁLU DLE TYPU 2.3 DLE ČSN EN 10204
 8. KONTROLA SVÁRY STUPEŇ C DLE ČSN EN ISO 5817
 9. JAKÉKOLIV ZMĚNY PROVEDENE OPROTÍ TĚTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BYT ODSOUHLASENY A ZNOVU POSOUZENY AUTORIZOVANOU OSOBOU.

ZMĚNA	ZAPRAVČOVAL	DATUM	STRUČNÝ POPIS ZMĚNY	FORMÁT VÝKRESU: 117x831
OPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing Petr Kavan			MĚŘÍTKO VÝKRESU: 1:60 1:50 1:15 1:10
VYPRACOVAL :	Ing Petr Kavan	KRESLIL :	Zdeněk Dokál	DATUM VÝKROJE: 16.12.2019
				STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
				DPS
				ZAKÁZKA: 81
				OBJEDNATEL
				ČÍSLO VÝKRESU: D1-01-2a.03