

GON Hradec Králové, a.s.
Munzar Pavel
Zemědělská 897/5
500 03 Hradec Králové

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 184/TD/16

Vyřizuje: Blanka Vlčková

Tel./mob.: 469669934/603899804

E-mail: blanka.vlckova@vschrudim.cz

V Chrudimi dne: 6. 4. 2016


Věc: Chacholice – Vrbatův Kostelec – oprava silnice III/35826 – vyjádření k existenci sítí

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje VS Chrudim, a.s. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

- Pokud máte zájem o informace ohledně digitálních dat vodohospodářských sítí provozovaných VS Chrudim, a.s., obraťte se prosím na uvedený kontakt pavol.lomnický@vschrudim.cz. Příslušný pracovník Vám na základě tohoto vyjádření poskytne bližší informace.
- Při souběhu a křížení s vodovodem musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
 1. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005.
 2. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními a kanalizačními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
 3. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí 1,5 m.
- V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě a zásahu do jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření. Kritická místa souběhů doporučujeme projednat a odsouhlasit s VS Chrudim, a.s. před zahájením projektových prací.
- Vytýčení sítí provozovaných VS Chrudim, a.s. v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte – pan Kraus 603899841.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k územnímu ani stavebnímu řízení.**

Ing. Václav Kloboučník
vedoucí technického oddělení

**VS Chrudim**
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
technické oddělení
technická dokumentace
v.z. Kloboučník -33-

Provoz: Luže
Příloha: informativní zakres sítí



—●— vodovod	—●— kanalizace	—●— elektro
—●— surová voda	—●— dešťová kanalizace	—●— jiný provozovatel
—●— přípojka	—●— přípojka	—●— odlehčovací stoka
VS Chrudim Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626 537 01 Chrudim II		
Měřítko		1:15000
Lokalita		Chacholice
Vyjádření č.		184/TD/16
Vyhotožil		Blanka Vlčková
Datum/Platnost vyjádření 1rok		08.04.2016 14:00
V zájmovém území se nachází podzemní zařízení ve správě Vodárenské společnosti Chrudim - a.s. Před zahájením projekčních a stavebních prací nutno požádat provoz o výtýčení sítě ve správě Vodárenské společnosti Chrudim - a.s.		