

PRODIN spol. s.r.o.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
e-mail / 2.10.2019

NAŠE ZNAČKA  
1105923952

VYŘIZUJE / LINKA  
Mačát / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Č. Třebová / 16.10.2019

**Vyjádření k projektové dokumentaci, územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a technickému řešení stavby:**

Stavba:

**„Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD“**

**Souhlasíme s PD pro stavební řízení za níže uvedených podmínek:**

V zájmovém prostoru a v blízkosti se nachází podzemní kabelové vedení NN (stávající + budoucí), vrchní vedení NN, VN 22 kV (VN2231), vícenásobná vedení VVN 110 kV (V1011/V1012) a distribuční trafostanice 22/0,4 kV (SY\_0926, SY\_0168, SY\_0290) ve správě ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k pracím v blízkosti kabelů a dalšího zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s., je nutno respektovat podmínky našeho vyjádření o poloze sítí (dle vyjádření / sdělení odd. Správa dat o síti, ČEZ Distribuce, a. s.) a podmínky pro práce v blízkosti kabelových vedení, které jsou k nahlédnutí a stažení na našich internetových stránkách.

V průběhu stavby nesmí být ohrožen provoz stávajících kabelových a vrchních vedení a trafostanic.

Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky Skupiny ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu.

Nesmí dojít k poškození stávajících podzemních kabelových vedení NN ani stávajícího uzemnění, přičemž musí být dodrženo ochranné pásmo kabelů NN, a to 1 metr od jejich pláště.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

Křížení podzemních kabelových vedení NN s dalším podzemním zařízením je možné za podmínky, že bude kabelové vedení NN uloženo v betonových kabelových žlabech, v minimální hloubce 1 metr a v případě poruchy na stávajícím kabelovém vedení bude toto opraveno, včetně terénních úprav a uvedení do původního stavu, na náklady investora či dodavatele stavby.

Zemní práce do 1 metru od kabelových vedení musí být prováděny zásadně ručně bez mechanizačních prostředků.

Musí být dodrženy veškeré vzdálenosti dle platných norem ČSN a PNE.

Před zahájením stavby musí být požádáno o vydání souhlasu s činností v ochranném pásmu EZ, kde budou uvedeny další podmínky pro práce v ochranných pásmech výše uvedených zařízení.

Při střetu s kabelem a dalším zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s. je nutné ihned kontaktovat pracovníky Oddělení Sítě Svitavy na lince 800 850 860.

Přeložení případných stávajících vedení a dalšího EZ v kolizi se stavbou silnice bude řešeno dle § 47, zákona 458/2000 Sb. – Přeložkou EZ.

Platnost vyjádření 1 rok

S pozdravem

**Zdeněk Jirout**  
Vedoucí oddělení SEM Sítě  
ČEZ Distribuce, a. s.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

