

PRODIN a.s.Bohuslava.derkova@prodin.cz**Jiráskova 169
530 02 PARDUBICE**

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Moravská Třebová
1.10.2019	Ing.Mi/2019/400825	Ing. Mikulková/144	2019-11-01
Vyjádření VHOS, a.s. k projektové dokumentaci pro akci:			

KUNČINA – Rekonstrukce silnice III/36823 KunčinaPlatnost tohoto vyjádření končí dne: **01.11.2020**

Ve výše uvedené obci provozuje společnost VHOS, a.s. vodovod pro veřejnou potřebu.

V příložené dokumentaci jsou orientačně zakreslena podzemní vedení, která v současné době provozuje VHOS, a.s. Tato zařízení Vám vytyčíme na základě objednávky - termín možno dohodnout telefonicky - Ing. M. Novotný - č. tel. 461 357 131 (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření).

V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní přípojky. O jejich trasách je nutno se informovat u majitelů jednotlivých nemovitostí nebo areálů, neboť jsou jejich vlastnictvím.

V r. 2018 byla provedena pasportizace stávajících rozvodů a jejich digitální zaměření po potřeby technické mapy. S případnou žádostí o zaslání těchto aktualizovaných rozvodů v digitální podobě se obraťte prosím na správce GIS - Bc. Polák (č. tel.: 461 357 136, e-mail: d.polak@vhos.cz)

V současnosti se dokončuje výměna vodovodu v Kunčíně (mezi čp. 363 a 182). O skutečných trasách je nutno se informovat u investora stavby (SV Moravskotřebovska), respektive u zhotovitele - fa EVT Svitavy. Na rok 2020 se pak připravuje další etapa výměny vodovodu, která se dotýká dotčené komunikace.

Pro realizaci akce platí podmínka, že při zasahování do jiných staveb nebo pozemních komunikací, včetně zásahů do terénu v ochranném pásmu vodovodu, je stavebník (a jeho prostřednictvím i zhotovitel), v jehož zájmu se tyto zásahy konají, povinen na svůj náklad přizpůsobit úroveň povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodu, která mají vazbu na jinou stavbu, pozemní komunikaci nebo terén.

Při jakékoli úpravě terénu (především při reprofilaci příkopů) je nutno postupovat dle stávajících ČSN, především dodržet předepsané krytí v místech případného křížení s vodovodem či vodovodními přípojkami (v ČSN 73 6005 se uvádí nejmenší krytí dle místních podmínek 1,0-1,6m). V případě, že tato podmínka nebude dodržena, je nutno doložit souhlas vlastníka potrubí (u vodovodních přípojek je to vlastník nemovitosti) s nestandardním krytím, a to z důvodu možného zamrznutí vody v nedostatečně kryté přípojkě.

Dále musí být dodrženy podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace, považovány dle § 23 odst. 5 zákona č.274/2001 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Před definitivní úpravou povrchů je nutno provést kontrolu ovladatelnosti armatur, které budou stavbou dotčeny za přítomnosti provozovatele Bc. Ing. L. Vykydal - č. tel. 461 357 126 - viz standardy provozovatele vodovodu a kanalizace.

VHOS a.s.
VHOS a.s. Hradec Králové 1430/6
531 01 Moravská Třebová
Ing. Dana Mikulková
vedoucí útvaru TEI

Příloha: potvrzené koordinační situace 1-9

1x podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace

Na vědomí: Středisko vodovodů MT a SY - Ing. Bc. L.Vykydal