

DSP s.r.o.
Kostěnice 111
530 02 Kostěnice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

e-mail / 18.3.2020

NAŠE ZNAČKA

1108318659

VYŘIZUJE / LINKA

Mačát / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Č. Třebová / 24.3.2020

Vyjádření k projektové dokumentaci, územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a technickému řešení stavby:

Stavba:

„Rekonstrukce silnice III/3665 Hradec nad Svitavou“

Souhlasíme s PD, ÚR, SP a technickým řešením stavby za níže uvedených podmínek:

V zájmovém prostoru a v blízkosti se nachází stávající podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV, vrchní vedení NN 0,4 kV a VN 22 kV (VN2235), distribuční trafostanice /0,4 kV (SY_0242/SY_0758) a „budoucí“ podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV ve správě ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k pracím v blízkosti kabelů a dalšího zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s., je nutno respektovat podmínky našeho vyjádření o poloze sítí (dle vyjádření / sdělení odd. Správa dat o síti, ČEZ Distribuce, a. s.) a podmínky pro práce v blízkosti kabelových vedení, které jsou také k nahlédnutí a stažení na našich internetových stránkách.

V průběhu stavby nesmí být ohrožen provoz stávajících kabelových vedení NN a musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky Skupiny ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu.

Nesmí dojít k poškození stávajících podzemních kabelových vedení NN ani stávajícího uzemnění, přičemž musí být dodrženo ochranné pásmo kabelů NN, a to 1 metr od jejich pláště.

Křížení podzemních kabelových vedení NN s dalším podzemním zařízením je možné za podmínky, že bude kabelové vedení NN uloženo v betonových kabelových žlabech, v minimální hloubce 1 metr a

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

v případě poruchy na stávajícím kabelovém vedení bude toto opraveno, včetně terénních úprav a uvedení do původního stavu, na náklady investora či dodavatele stavby.

Zemní práce do 1 metru od kabelových vedení musí být prováděny zásadně ručně bez mechanizačních prostředků.

Vzdálenost veškerých staveb, komunikace, chodníku a podzemních vedení musí být min. 1 metr od podpěrných bodů vedení NN a min. 5 metrů od podpěrných bodů a stožárů vedení VN 22 kV a trafostanice 22/0,4 kV.

Pro tuto stavbu byl souběžně vydán souhlas s činností v ochranném pásmu č. 1108166286, kde jsou uvedeny další podmínky pro práce v ochranných pásmech výše uvedených zařízení.

V případě kolize s kabelem a dalším energetickým zařízením je nutné kontaktovat montéry Oddělení Sítě Svitavy na lince 800 850 860.

V případě žádosti o přeložku výše uvedených zařízení v kolizi se stavbou musí být toto řešeno standardním způsobem.... dle § 47, zákona 458/2000 Sb.

Platnost vyjádření 1 rok

S pozdravem



Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02