

DSP a.s.

Jakub Holý

jakub.holy@dsp-as.cz

Kostěnice 111

530 02 KOSTĚNICE

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Moravská Třebová
13.03.2020 Ing.Ju/2020/ *9009551* Ing. Jurová/139 2020-03-24
Vyjádření VHOS, a.s. k existenci podzemních sítí pro akci:

HRADEC NAD SVITAVOU- Rekonstrukce silnice III/3665Platnost tohoto vyjádření končí dne: **24. 03. 2021**

Ve výše uvedených obcích provozuje společnost VHOS, a.s. vodovod pro veřejnou potřebu. V příložené situaci jsou orientačně zakreslena podzemní vedení, která v současné době provozuje VHOS, a.s.. Tato zařízení Vám vytyčíme na základě objednávky - termín možno dohodnout telefonicky - Ing. M. Novotný - č. tel. 461 357 131 (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření). V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní přípojky. O jejich trasách je nutno se informovat u majitelů jednotlivých nemovitostí, neboť jsou jejich vlastnictvím.

V současnosti probíhá v obci Hradec nad Svitavou stavba vodovodu, jejíž zaměření zatím nemáme k dispozici. Z tohoto důvodu není možné poskytnout podklady.

Pro realizaci zpevněných ploch platí podmínka, že při zasahování do jiných staveb nebo pozemních komunikací včetně zásahů do terénu v ochranném pásmu vodovodu je stavebník (a jeho prostřednictvím i zhotovitel), v jehož zájmu se tyto zásahy konají, povinen na svůj náklad přizpůsobit úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodu, která mají vazbu na jinou stavbu, pozemní komunikaci nebo terén. Při jakékoli úpravě terénu je nutno postupovat dle stávajících ČSN, především dodržet předepsané krytí v místech vodovodu (nezámrná hloubka apod.). Dojde-li k odhalení námi provozovaných sítí, je nutno přizvat zástupce provozovatele k jejich kontrole (kontakt viz níže)

Před definitivní úpravou komunikace je nutno provést kontrolu ovladatelnosti armatur, které budou stavbou dotčeny za přítomnosti provozovatele ing. T. Zvejska- č.tel. 461 357 188 (604 942 730, t.zvejska@vhos.cz)- viz standardy provozovatele vodovodu.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu vodovodu považovány dle § 23 odst. 5 zákona č.274/2001 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

VHOS a.s.
VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,
571 01 Moravská Třebová
[T] +420 461 357 111
[F] +420 461 357 190
[E] vhos@vhos.cz
IČ: 48172901
DIČ: CZ48172901

Ing. Milan Novotný
vedoucí útvaru TECNa vědomí:

Středisko vodovodů MT a SY, pracoviště vodovodů Svitavy – Ing. Tomáš Zvejska

VHOS, a.s.
Nádražní 1430/6
571 01 Moravská Třebová[T] +420 461 357 111
[F] +420 461 357 190
[E] vhos@vhos.czIČ: 48172901
DIČ: CZ48172901
www.vhos.czNaše voda. **Náš život.**