

ROZVADĚČ R1

OCELOPLECHOVÁ (PLASTOVÁ) ROZVODNICE NA POVRCH  
IP54/20 (VENKOVNÍ PROVEDENÍ)  
UPEVNĚNÁ NA STĚNU HALY  
JMENOVITÝ PROUD I<sub>jm</sub>=25A

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :  
3+N+PE, AC 400/230V 50Hz TN–C–S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

FA7	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ 6A/B	1 KS
FA3,4	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ 10A/B	2 KS
FA2	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ 16A/B	1 KS
FA6	TŘÍPÓLOVÝ JISTIČ 3x10A/B	1 KS
FA5	TŘÍPÓLOVÝ JISTIČ 3x10A/D	1 KS
FA1	TŘÍPÓLOVÝ JISTIČ 3x16A/B	1 KS
QM1	TŘÍPÓLOVÝ SPÍNAČ 3x25A	1 KS
F1	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 25/3/0,03A	1 KS
S1	TERMOSTAT, NAPŘ. TER–3A	1 KS

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP=338,700 m.n.m. BpV

Název stavby:	
Místo stavby:	k.ú. Moravský Lačnov, areál SÚS Svitavy, p.č. 342/3, 343/3, parc. č. st. 838/2
Objednatel:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 33 Pardubice

Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička		APOLLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička +420 461 722 204 apollo@apoloc.cz www.apoloc.cz		Autorizační razítko:	
Autor návrhu: Ing. Karel Marek		HIP: Ing. Karel Marek		Číslo zakázky: P2619	
Projektant: Ing. Petr Hasenöhrl		Zodp. projektant: Ing. Petr Hasenöhrl		Datum 12/2019	
Kraj: Pardubický		Formát A3		Revize: 00	
Stav. úřad: Svitavy		DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ			
Stupeň PD:		Objekt: D1-01 SKLAD SOLI, D1-05 PŘÍPOJKA ELEKTRO		Označení přílohy: Číslo paré:	
Část: D1-01-4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		Měřtko: -		D1-01-4.03	
Obsah přílohy:		ROZVADĚČ R1			

