

**APOLO CZ s.r.o.**[Eisnerova@apolocz.cz](mailto:Eisnerova@apolocz.cz)**Tyršova 155  
572 01 POLIČKA**

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Moravská Třebová
06.10.2020	Ing.Mi/2020/9010427	Ing. Mikulková/144	2020-10-09
Vyjádření VHOS, a.s. k projektové dokumentaci akci:			

**MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – výstavba haly na súl SÚS Moravská Třebová ul. Nádražní**Platnost tohoto vyjádření končí dne: **09.10.2021**

Ve výše uvedené obci provozuje společnost VHOS, a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Ve vlastním zájmovém území (areál SÚS) se žádné hlavní vedení nenachází, které v současné době provozuje VHOS, a.s. Jedná se pouze o areálové rozvody vody a kanalizace.

Obecně platí, že k jakékoli činnosti nebudeme mít námitek, pokud tyto práce nebudou prováděny v ochranném pásmu hlavních vodovodních nebo kanalizačních rozvodů dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 3 se ochranným pásmem rozumí vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu – do profilu DN 500 tato vzdálenost činí 1,5m, nad profil DN 500 pak 2,5m, pokud je dno potrubí uloženo hlouběji než 2,5m pod upraveným povrchem se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0m od vnějšího líce potrubí).

I když je v projektové dokumentaci uvedeno, že bilance dešťových vod zůstane zachována, bude nutno ke kolaudaci doložit aktualizovanou smlouvu na odvádění odpadních vod (přesněji dešťových vod) – revize typu odvodňovaných ploch.



VHOS, a.s., Nádražní 1430/6  
571 01 Moravská Třebová  
T + 420 461 357 111

IČO: 48172901 4/16 DIČ: CZ48172901

Ing. Dana Mikulková  
vedoucí útvaru TEI

Příloha: 1x potvrzená situace z PD  
1x PD z 06/2020

Na vědomí:

- 1) Středisko vodovodů MT a SY - Ing. Bc. L.Vykydal
- 2) Středisko kanalizací a ČOV, pracoviště kanalizací a ČOV Moravská Třebová-p.M.Šibor

VHOS, a.s.  
Nádražní 1430/6  
571 01 Moravská Třebová

[T] +420 461 357 111  
[F] +420 461 357 190  
[E] vhos@vhos.cz

IČ: 48172901  
DIČ: CZ48172901  
www.vhos.cz

**Naše voda. Naš život.**

