

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Krajské ředitelství, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Č.j.: HSPA-10-1631/2017-Mi

Pardubice 3. listopadu 2017

Počet listů: 1

Příloha(y): 1+1sv

DSP a.s.
Kostěnice 111
530 02 Pardubice

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: por. Ing. Veronika Mikolášková, tel. 950570253, fax 950570105, e-mail veronika.mikolaskova@pak.izscr.cz

Název stavby: **Oprava silnice III/35826 Chacholice – Vrbatův Kostelec**

Místo stavby: **k.ú. Chacholice, Skála u Chrasti, Vrbatův Kostelec**

Stavebník - investor: **Správa a údržba silnice Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice**

Předložený druh dokumentace: **územní řízení**

Jméno a příjmení zpracovatele požárně bezpečnostního řešení ze dne: **Bc. Michal Švarc, autorizoval Ing. František Haburaj, ČKAIT č. 0701216, PBŘ součástí průvodní zprávy ze dne 08/2017**

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 21.08.2017 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Podmínky: V průběhu stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stávajících objektů, ke stávajícím požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí. Veškeré hydranty pro požární účely budou zachovány, výstupy hydrantů budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu komunikací či ploch. Přístupové komunikace musí být udržovány trvale ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku.


Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.




por. Ing. Veronika Mikolášková
komisař

oddělení stavební prevence, KČ a ZPP
HZS Pardubického kraje
Krajské ředitelství