

Oprava vodovodu v Litomyšli -  
ul. Havlíčkova a Zahájská

C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE  
Měř.: 1:500

UPOZORNĚNÍ:  
ŠÍŘKA OCHRANNÉHO PÁSMU VODOVODNÍCH RADŮ SLOUŽÍCÍ K ZAJIŠTĚNÍ  
JEJICH PROVOZUSCHOPNOSTI (RESP. VĚCNÉHO BŘEMENE K POZEMKU ZA  
ÚČELKEM PŘÍPRAVY, VÝSTAVBY, PROVOZU A UDRŽBY) JE 1,5m NA KAŽDOU  
STRANU OD VNĚJŠÍHO LÍCE STĚNY POTRUBÍ.  
PŘI KRÍŽENÍ NAVRHOVANÉHO VODOVODU S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI SÍTĚMI  
JE VŽDY NUTNÉ PROVÁDĚT RUČNĚ KOPANÉ SONDY PRO OVĚŘENÍ JEJICH  
VÝSKOVÉHO A SMĚROVÉHO PRŮBĚHU A ŘÍDIT SE ČSN 73 6005.

ŘAD "1"- dl.795,0m  
PE100 d280 SDR17, dl.255,0m + 3,0m propoj  
PE100 d225 SDR17, dl.7,0m - propoj  
PE100 d160 SDR17, dl.212,0m + 3,0m propoj  
PE100 d110 SDR17, dl.286,0m + 8,0m propoje  
PE100 d90 SDR17, dl.87,0m + 14,0m propoje  
PE100 d63 SDR11, dl.4,0m; d32, dl.80,0m - přípojky(43 ks)  
ŘAD "1-a"- dl.31,0m  
PE100 d280 SDR17-7,0m; d110 dl.24,0m  
ŘAD "2"- PE100 d32 SDR11, dl.15,0m

LEGENDA SÍTÍ:

- NOVÝ VODOVOD
- STAV. VODOVOD
- V.O.
- KANALIZACE
- KABELY ČEZ
- SÍŤOVACÍ KABELY
- STAV. PLYNOVOD
- KABELOVÁ TELEVIZE

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽADAT  
JEDNOTLIVÉ SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ O JEJICH  
PŘESNÉ VYTÝČENÍ A DOZOR PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ