

KRAJ  
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ  
DRUH POZEMKU

PARDUBICKÝ  
VENDOLÍ  
TRVALÝ TRAVNÍ POROST

§1 255°

§2 213°

§3 180°

§4 114°

§5 110°

§6 249°

SO 301 – DEŠŤOVÉ KANALIZACE VENDOLÍ  
PODÉLNÝ PROFIL

M – 1 : 200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR:

PŮVODNÍ TERÉN  
NIVELETA POTRUBÍ  
SKLADBA KOMUNIKACE III/3661  
SKLADBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

OPEVNĚNÍ KORYTA KAMENNOU  
DLAŽBOU tl. 20 cm;  
UKONČENÉ BETONOVÝMI PRAHY  
VYZTUŽENÉ STOVNOU 150x150x8

KŘÍŽENÍ VODOVODU  
KM 0,009 2  
KŘÍŽENÍ TLAKOVÉ KANALIZACE  
KM 0,010 6

KŘÍŽENÍ TLAKOVÉ KANALIZACE  
KM 0,021 5  
KŘÍŽENÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN  
KM 0,021 8

KŘÍŽENÍ VODOVODU  
KM 0,034 9  
KŘÍŽENÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN  
KM 0,036 7  
KŘÍŽENÍ SDĚLOVACHO VEDENÍ  
KM 0,037 1

KŘÍŽENÍ PLYNOVODU STL  
KM 0,042 8

KŘÍŽENÍ TLAKOVÉ KANALIZACE  
KM 0,047 7

KŘÍŽENÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV  
KM 0,055 6

ULIČNÍ VPUŠŤ V1  
KM 0,087 3

KŘÍŽENÍ SDĚLOVACHO VEDENÍ  
KM 0,112 6

KŘÍŽENÍ PLYNOVODU STL  
KM 0,115 8

HORSKÁ VPUŠŤ

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

NIVELETA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

PŘÍČNÉ ŘEZY  
SROVNÁVACÍ ROVINA: 509

KILOMETRAŽ  
SKLON DNA  
MATERIÁL POTRUBÍ  
KAPACITA Q (l/s), v (m/s)

i=78.9103/16, L=10.07  
PP DN 400 – 132,5 m  
626 l/s ; 4,98 m/s

i=68.5003/16, L=26.92  
583 l/s ; 4,64 m/s

i=82.1703/16, L=28.85  
639 l/s ; 5,00 m/s

i=82.1703/16, L=28.60  
639 l/s ; 5,00 m/s

i=82.1703/16, L=12.21  
639 l/s ; 5,00 m/s

i=82.1703/16, L=19.73  
639 l/s ; 5,00 m/s

i=82.1703/16, L=3.89  
639 l/s ; 5,00 m/s

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE  
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

REKONSTRUKCE SILNICE III/3661  
KŘÍŽ. I/34 – VENDOLÍ



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

MDS projekt s r.o.  
Försterova č.p. 175  
566 01 Vysoké Mýto




FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO  
E-MAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ

Č. ZAKÁZKY 21–2378–3

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. JAKOUBEK JAROSLAV	 <p>ROKYCANOVA 114/IV VYSOKÉ MÝTO 566 01 tel. 465 423 991-2 E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz</p>		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PAVLÍČEK ONDŘEJ			
VYPRACOVAL	PAVLÍČEK ONDŘEJ			
KONTROLOVAL	ING. JAKOUBEK JAROSLAV			
KRAJ: PARDUBICKÝ	KÚ: VENDOLÍ	MěÚ, ObÚ: VENDOLÍ	DATUM	KVĚTEN 2021
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE SILNICE III/3661 KŘÍŽ. I/34 – VENDOLÍ		FORMÁT	5x A4
OBJEKT:	SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE		MĚŘÍTKO	1 : 200/100
			ÚČEL	PDPS
			ČÍS. ZAKÁZKY	012 30/21
NÁZEV VÝKRESU	PODÉLNÝ PROFIL		ARCHIVNÍ ČÍS.	
			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU D.7.3.

D.7.  
PDPS