



# D.3. DUSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	ING. PETR KOZA		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. PETR KOZA			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN MACHEK			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: PARDUBICE	OBEC: MĚLICE	STUPEŇ:	DUSP+PDPS
INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, 535 33 PŘELOUČ			ZAK.ČÍSLO:	2359-21-3
AKCE: MĚLICE – PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU PODÉL III/32220 VE SMĚRU NA LOHENICE			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2359
OBJEKT: D.3. SO 433 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			DATUM:	03/2021
OBSAH: VÝKAZ VÝMĚR			FORMÁT:	4 A4
			MĚŘÍTKO:	-
			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.3.4.

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
1	<b>Elektromontáže</b>								
2	<b>Demontáže</b>								
3	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ								
4	LED - uliční, do 100W	ks	2,00						
5	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR								
6	bez poškození - pro opětovnou montáž								
7	ocelový - do 8m	ks	2,00						
8	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
9	Do 16 mm <sup>2</sup>	ks	12,00						
10	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
11	Demontaz stávajícího zařízení	hod	4,00						
12	Strojhodiny jeřábu	hod	2,00						
13	Strojhodiny montážní plošiny	hod	2,00						
14	<b>Demontáže - celkem</b>								
15	INSTALAČNÍ MATERIÁL								
16	TRUBKA OHEBNÁ 40	m	8,00						
17	TRUBKA OHEBNÁ 110	m	15,00						
18	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
19	CYKY-J 3x1.5	m	15,00						
20	CYKY-J 4x16	m	80,00						
21	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
22	Do 16 mm <sup>2</sup>	ks	34,00						
23	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
24	FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	75,00						
25	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
26	SP přípojovací	ks	2,00						
27	SS spojovací	ks	8,00						
28	STOŽÁROVÉ POUZDRO								
29	SP250/1000, stožárové pouzdro	ks	2,00						
30	stožáry v provedení pro větrnou oblast II, sněhovou oblast I a kategorii terénu III								
31	STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ								
32	žárově zinkovaný								
33	133/89/60 - 7+1m, vetknutý	ks	2,00						
34	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
35	SR 481-27(14)Z/Cu st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm <sup>2</sup>	ks	2,00						
36	TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ. KROUŽEK								
37	6A, char. normální	ks	2,00						
38	SVÍTLIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů								
39	Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele								

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
40	<i>Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)</i>								
41	A - LED - uliční, 6000lm, 3000K, min. 100lm/W, IP66, IK09, Ra80, tělo z hliníkového odlitku, opt. DM11	ks	2,00						
42	Opětovná montáž stávajícího svítidla	ks	2,00						
43	příspěvek na recyklaci	ks	2,00						
44	<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>								
45	Napojení na stávající zařízení	hod	4,00						
46	Uprava stávajícího zařízení	hod	2,00						
47	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00						
48	Strojhodiny jeřábu	hod	4,00						
49	Strojhodiny montážní plošiny	hod	4,00						
50	<b>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</b>								
51	zapojování a zkouškách	hod	4,00						
52	<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>								
53	<b>DLE CSN 331500</b>								
54	Revizní technik	hod	8,00						
55	Spolupraxe s reviz.technikem	hod	4,00						
56									
57	Podružný materiál								
58	<b>Elektromontáže - celkem</b>								
59	<b>Zemní práce</b>								
60	<b>VYTÝČENÍ TRATI</b>								
61	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,10						
62	<b>SEJMUTÍ DRNU</b>								
63	Nářez dmu,naložení,odvoz	m2	30,00						
64	<b>JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ</b>								
65	<b>O OBJEMU DO 2 m3</b>								
66	Zemina třídy 3,ručně	m3	2,00						
67	<b>ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA</b>								
68	<b>POVRCHU</b>								
69	V zemině třídy 3-4	m3	0,50						
70	<b>POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV.</b>								
71	D 250x1000 mm	ks	2,00						
72	úprava stávajícího základu (navýšení o cca 30cm)	ks	2,00						
73	<b>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</b>								
74	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	65,00						
75	<b>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</b>								
76	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	65,00						
77	<b>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</b>								
78	Do šířky 20cm	m	65,00						

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
79	KŘÍŽOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI (bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)								
80	Položení chráničky vč.zakrytí	ks	1,00						
81	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
82	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	65,00						
83	ODVOZ ZEMINY								
84	Do vzdálenosti 1 km	m3	6,05						
85	ÚPRAVA POVRCHU								
86	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	50,00						
87	Položení dmu	m2	30,00						
88									
89	<b>Zemní práce - celkem</b>								
90	POZNÁMKY :								
91	V rozpočtu nejsou zahrnuty :								
92	- zábory pozemků, místní poplatky								
93	- dopravní značení, označení stavby								
94	- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření								
95	- případné bourání a obnovy zpevněných povrchů								
96									