



Investor:

Obec Rokytno  
Rokytno 21  
53304 Rokytno

Žadatel:

Ing. Tomáš Rak  
Truhlářská 264  
50341 Hradec Králové

Vaše značka:

Číslo jednací: **VS/Bar/2021/2191**

Vyřizuje: **Tomáš Bartoníček**

Telefon:

E-mail: **tomas.bartonicek@vakpce.cz**

**Název akce:** **Výstavba chodníků podél II/298 v centrální části Rokytná - II.etapa**

Druh žádosti o vyjádření k: **ostatním stavbám**

Účel / upřesnění -  
stanovisko pro: **sloučené řízení (územní + stavební)**

*Zájmové území*

Obec: **Rokytno**  
Katastr: **Rokytno**  
Adresa: **Rokytno 21, 53304 Rokytno**

Datum vydání vyjádření: **04.08.2021**

Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Zasíláme orientační zákres vodovodního řadu ve správě VAK Pardubice v zájmovém území vč. "Obecných podmínek", jež jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Kanalizace není v majetku ani ve správě VAK Pardubice, a.s..

K návrhu a realizaci máme následující připomínky:

1. Před zahájením prací si požádejte středisko VAK – provoz Holice na základě písemné objednávky o vytyčení trasy vodovodního potrubí (p.Hořeňovský 724346270, p.Zběhlík 727890748).
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umísťování konstrukcí (sloupy, značky apod.) a vysazování zeleně v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se způsob provedení a opatření.
3. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora



- osazeny do úrovně budoucí nivelety.
4. Veškeré uzávěry, které budou stavbou dotčeny, budou mezi VAK Pardubice a.s. (provoz Holice) a investorem (resp. prováděcí firmou) konzultovány a VAK Pardubice a.s. zajistí jejich případnou výměnu. V opačném případě odmítáme nést veškeré následky.
  5. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou našeho zařízení a s podmínkami práce v její blízkosti. Při poškození potrubí je zodpovědná osoba nebo organizace povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost VAK Pardubice a.s. – provoz Holice
  6. Na hydranty, traťová šoupata nesmí být ukládán materiál z výkopu.
  7. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
  8. Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu rozvodu a zařízení, jejichž provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena. Stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy vodovodu.
  9. V současné chvíli zpracovává firma Multiaqua projekt "zkapacitnění vodovodu Rokytno" - pokud by v souladu s tímto projektem došlo ke kolizním místům, tak je nutná časová koordinace (návrh projektu zasíláme v příloze).
  10. Termín prací bude nahlášen min. 7 dní VAK Pardubice, a.s. - provoz Holice.

Zároveň si dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné vodárenské nebo kanalizační zařízení, které není ve správě společnosti **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.** Může se jednat například o domovní přípojky, které jsou v majetku jednotlivých vlastníků nemovitostí, veškerou dešťovou kanalizaci a různé areálové rozvody atd..

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

**Přílohy:**

počet příloh: 11

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- C.3 Koordinační situace 4.pdf (příloha vyjádření)
- C.3 Koordinační situace 3.pdf (příloha vyjádření)
- C.3 Koordinační situace 2.pdf (příloha vyjádření)
- C.3 Koordinační situace 1.pdf (příloha vyjádření)
- C.2 a C.3.dwg (příloha vyjádření)
- Obecné podmínky (20190423).pdf (legenda/interní příloha)



# VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
9

Tomáš Bartoníček  
vedoucí střediska Holice  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.