

Ing. Pavel Starý

Věcov 98

59244 Věcov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
-	PM-12746/2022/5203/Žu	Ing. Katarína Žúrková	Brno
15. 3. 2022		+420 541 637 275	10. 5. 2022
		zurkovak@pmo.cz	

Oprava zdi v Kamenci u Poličky

(k.ú. Kamenec u Poličky, ORP Polička, kraj Parubický, HP 4-15-01)

Charakteristika akce:

Dne 15. 3. 2022 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP/DPS. Investorem je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, projektantem Ing. Pavel Starý.

Projektová dokumentace řeší opravu opěrná zdi, která se nachází v obci Kamenec u Poličky a je součástí silnice II tř. č. 353 nad korytem Bílého potoka (délka zdi je 63,4 m; výška zdi nad dnem koryta je cca 3,6 m). Kamenné zdivo se vyspárjuje na hloubku 100 mm. Vytlačené kameny se přezdí a zpevní injektáží. Na koruně zdi se betonové desky nahradí novou. Za korunou zdi se zhotoví odvodňovače pro odvod vody stékající z vozovky.

VVT Bílý potok (IDVT 10100452) je ve správě Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem. Stavba se nachází v záplavovém území a v aktivní zóně záplavového území.

Stavba se nachází i na pozemku p. č. 2066 v k. ú. Kamenec u Poličky, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit Povodí Moravy, s.p.

Útvar povrchových vod: Bílý potok od pramene po ústí do toku Svratka (ID VÚ: DYJ_0310).

I. Stanovisko správce povodí a správce VVT Bílý potok

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce vodního toku následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmíněk:

1. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
2. Vzhledem k umístění stavby v záplavovém území zde nebude volně skladován stavební materiál, závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani odpad.
3. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.).
4. Dopravní prostředky a stavební mechanizmy budou na pracovišti ve vzorném technickém stavu. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní z biologicky odbouratelných olejů. Stroje a dopravní prostředky nebudou v blízkosti VVT Bílý potok parkovány, opravovány a doplňovány pohonnými hmotami.
5. V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod je třeba bezodkladně informovat Povodí Moravy, s.p., dispečink (tel. 541 211 737) a odbor ŽP při MěÚ Polička.
6. Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem (K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Bc. Ondřej Boháč, tel.: 602 596 456, e-mail: bohac@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu min. 15 dní oznámen termín zahájení stavebních prací. Správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby případně k předávacímu řízení mezi objednatelem a zhotovitelem, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření s navázáním na výškový systém Bpv a polohopisnou síť JTSK.
7. Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.

Upozorňujeme:

- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).
- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.

II. Vyjádření Povodí Moravy s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Stavba se nachází i na pozemku p. č. 2066 v k. ú. Kamenec u Poličky, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku. Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu Dyje (Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, vedoucí útvaru správy majetku JUDr. Jan Kubizňák, tel.: 565382610) v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p., s následujícím obsahem:

- Popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání.
- Stupeň projektové dokumentace.
- Pozemky s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., kterých se akce dotýká, definované parc. č. a k.ú., další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) včetně rozsahu dotčení (zábor dočasný a trvalý).
- Co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat.
- Předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky).

- Snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci.
- Označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování.
- Doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem