



# PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	JIŘÍ HONS		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	JIŘÍ HONS			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JIŘÍ ŠTOLBA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JIŘÍ HONS			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: PARDUBICE	OBEC: PARDUBICE	STUPEŇ:	PDPS
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE			ZAK.ČÍSLO:	2208-20-4
AKCE: <b>MOST EV.Č. 324-018 P. WONKY, PARDUBICE</b>			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2208
			DATUM:	09/2021
OBJEKT: SO 410 PODZEMNÍ TRAKČNÍ NAPÁJECÍ VEDENÍ			FORMÁT:	-
			MĚŘÍTKO:	-
OBSAH: TABULKA KABELŮ			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.07.5.

## SOUPIS KABELŮ

### PROVIZORNÍ KABELOVÁ TRASA

položka	popis	typ	délka
1	provizorní napájecí kabel NB56	3 - AYKCY 1x500/35	207
2	provizorní napájecí kabel NB56	3 - AYKCY 1x500/35	207
3	provizorní napájecí kabel NB56	3 - AYKCY 1x500/35	207
4	provizorní napájecí kabel NB56	3 - AYKCY 1x500/35	207
5	provizorní zpětný kabel NB56	3 - AYKCY 1x500/35	207
6	provizorní zpětný kabel NB56	3 - AYKCY 1x500/35	207
7	provizorní zpětný kabel NB56	3 - AYKCY 1x500/35	207
8	provizorní zpětný kabel NB56	3 - AYKCY 1x500/35	207

délka celkem

**1656**

### DEFINITIVNÍ KABELOVÁ TRASA

položka	popis	typ	délka
1	definitivní napájecí kabel NB56	3 - AYKCY 1x500/35	240
2	definitivní napájecí kabel NB56	3 - AYKCY 1x500/35	240
3	definitivní napájecí kabel NB56	3 - AYKCY 1x500/35	240
4	definitivní napájecí kabel NB56	3 - AYKCY 1x500/35	240
5	definitivní zpětný kabel NB56	3 - AYKCY 1x500/35	240
6	definitivní zpětný kabel NB56	3 - AYKCY 1x500/35	240
7	definitivní zpětný kabel NB56	3 - AYKCY 1x500/35	240
8	definitivní zpětný kabel NB56	3 - AYKCY 1x500/35	240

délka celkem

**1920**