



## Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů Lanškroun  
Dukelská 924, 563 01 Lanškroun

Žadatel:

Komplex CR s.r.o.  
K Májovu 1256  
53701 Chrudim

Investor:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
98  
Pardubice

### Vyjádření k projektové dokumentaci stavby od společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Číslo jednací: LA/VB/21/2531

Název akce:	<b>Přeložka vodovodu Horní Třešňovec</b>
Zájemové území:	<b>Horní Třešňovec 2532/2 poz. (Horní Třešňovec)</b>
Datum vydání vyjádření:	<b>30.08.2021</b>
Platnost tohoto vyjádření:	<b>1 rok</b>
Vyřizuje:	<b>Ing. Vilém Blümel</b>
Telefon:	<b>+420 463 030 278, +420 731 680 085</b>

VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz vodovodů lanškroun sděluje k akci následující:

- všechna kolena PE 150 90° se zamění za kolena 45°
  - požadujeme osadit alespoň jedno sekční šoupě, bez kterého není možné provést tlakovou zkoušku vodovodu
  - provést plynulé přepojení stávajících přípojek
  - do projektové dokumentace požadujeme zpracovat provedení tlakové zkoušky a přepojení vodovodních přípojek tak, aby byla zajištěna co nejkratší odstávka pitné vody
  - pokud investor využije pro stavbu vodovodu jinou stavební společnost než naši, požadujeme zajistit stavební dozor naší společností na náklady investora. Toto bude řešit i smlouva, která musí být uzavřena mezi vlastníkem a investorem vodovodu před započítáním stavebních prací
- Výše uvedené požadavky požadujeme zpracovat do projektu a předložit ke schválení

Pro výše označené zájemové území je ZSPS - Ing. Vilém Blümel, tel. +420 463 030 278.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájemového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

Toto vyjádření souvisí s:

Ing. Vilém Blümel  
Vedoucí provozu vodovodů Lanškroun  
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,