



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Pardubice
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-98787-2/ČJ-2023-170606

Pardubice 20. listopadu 2023

Počet stran: 2

Kateřina Smutná
Svídnice 47
538 24 Svídnice**Stanovisko DI k projektové dokumentaci pro společné řízení**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, se na podkladě Vaší žádosti ze dne 12. listopadu 2023 seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Silnice III/3226 Chvaletice – křiž. I/2“. Předmětem stavby je oprava krajské silnice č. III/3226 v extravilánu (v textové a výkresové části), a to v rozsahu od křižovatky s krajskou silnicí č. III/3225 po křižovatku se silnicí č. I/2. Rozsah opravy silnice je 1539,28 m ve stávajícím šířkovém uspořádání, tedy bude zákl. šíře 6,5 m + 0,5 m zpevněné krajnice na každé straně silnice. V rámci stavby bude provedena obnova vdz a zašlého sdz a rekonstrukce zastávek BUS.

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženou projektovou dokumentací stavby „Silnice III/3226 Chvaletice – křiž. I/2“ ke společnému řízení pouze při splnění následujících podmínek:

- 1) V místech křižovatek pozemních komunikací musí být dodrženy rozhledové poměry dle čl. 5.2.9 ČSN 73 6102. V místech připojení sousedních nemovitostí musí být dodrženy rozhledové poměry dle čl. 12.8 ČSN 73 6110.
- 2) Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu s TP 65, TP 133, TP 169 a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na PK.
- 3) Zastávka BUS bude provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a s normou ČSN 73 6425-1 (délka, šíře, výška nástupní hrany a čekacích ploch, dopravní označení zastávky apod.).
- 4) Připojení polních/lesních cest dle ČSN 73 6108/6109. Neoznačovat dz č. Z11g každý sjezd z polní/lesní cesty, pouze takové sjezdy, jejichž povrch je obdobný povrchu silnice a pokračuje z něj jednoznačná zpevněná cesta. V tomto případě primárně správně užít vodící čáru plnou/přerušovanou v případě sjezdu/křižovatky.

Rožkova 2757
530 02 Pardubice

www.policie.cz

Tel.: 974 566 250
E-mail: krpe.podatelna@pcr.cz
ID DS: ndihp32

Mimo výše uvedené požadujeme provedení stavby v souladu s platnou ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, TP 170.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Toto stanovisko smí být použito pro účely správního řízení pouze v období 12 měsíců od data vydání.

Žádáme Vás, při písemném styku uvádějte naše číslo jednací.

Zpracoval:

por. Ing. Václav Vaněk

tel: 974 566 258

npor. Ing. Miroslav Vápeník
vedoucí dopravního inspektorátu
z r. por. Ing. Václav Vaněk
podepsáno elektronicky