



Investor:

rekonstrukce Srch  
Doubravice 98  
53353 Pardubice

Žadatel:

Kateřina Smutná  
Svídnice 47  
53824 Svídnice

Vaše značka:

Číslo jednací: **VS/Raj/2023/3024**

Vyřizuje: **Alena Rajmanová**

Telefon: **+420 466 798 454**

E-mail: **alena.rajmanova@vakpce.cz**

**Název akce:**

**Silnice III/3226 Chvaletice – křiž. I/2**

Druh žádosti o vyjádření k:

**drobné stavby bez potřeby připojení na vodovod / kanalizaci  
bez dalšího upřesnění**

Účel / upřesnění -  
stanovisko pro:

*Zájmové území*

Obec:

**Chvaletice**

Katastr:

**Chvaletice**

Adresa:

**Hornická Čtvrť 145, Chvaletice**

Datum vydání vyjádření:

Platnost tohoto vyjádření: **13.12.2024 (12 měsíců)**

Zasíláme orientační zakres vodovodního a kanalizačního řadu ve správě Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. v zájmovém území vč. "Obecných podmínek", jež jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

V zájmovém území stavby „Silnice III/3226 Chvaletice - křiž. I/2“, v k. ú. Chvaletice se nachází zásobní vodovodní řad LT 125, který je nutné vytyčit – viz. přiložený orientační zakres.

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. (dále jen VAK a.s.) souhlasí se zmíněnou akcí, výhradně však za splnění následujících podmínek a požadavků:

**Podmínky a požadavky pro křížení inženýrských sítí s veřejným vodovodem a přípojkami:**

- stavebník 25 dní před zahájením stavby požádá Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., středisko Přelouč o **vytyčení trasy vodovodu, včetně jednotlivých přípojek a armatur**

-dojde k vytyčení sítí ve správě Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., stř. Přelouč.

- v zájmovém území jsou stávající armatury, které v případě krátkého souběhu či křížení budou vyměněny za nové, proto je nutno koordinovat případnou výměnu s Vak a.s. stř. Přelouč

- v případě nutnosti provede investor na vlastní náklady sondy k odhalení vodovodního řadu a přípojek – dle pokynů Vak a.s. stř. Přelouč

- ochranné pásmo vodovodního řadu je 1,5m – 3,0m od hrany potrubí na obě strany – viz. zákon o vodovodech a kanalizacích Sb. zákonů č. 274/2001, hlava VI, § 23. – platí i pro jednotlivé přípojky



- v tomto ochranném pásmu nesmí vést žádné jiné sítě
- poloha potrubí a souvisejících zařízení bude vyznačena přímo na staveništi, vyznačení bude udržováno v nezměněném a viditelném stavu
- ve vzdálenosti 1,5m od okraje vodovodní sítě se nesmí provádět žádné výkopové práce pomocí těžké mechanizace, ani zde nesmí vést žádné ostatní sítě technického vybavení, případná křížení a souběh budou nejprve konzultována s odpovědným pracovníkem Vak a.s. středisko Přelouč
- v nutném souběhu a křížení již stávajících sítí, kde není možno dodržet ochranné pásmo vodovodu, je nutno dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Toto je však nutné vždy nejprve projednat s odp. osobou Vak a.s. stř. Přelouč
- v území min. 1,5m od okrajů poklopů vodovodních armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků
- v případě hloubení hlubšího jak 0,5m nesmí být v pásmu min. 1,5m od okrajů vodovodního potrubí použito žádných mechanizačních prostředků
- během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena
- stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy našeho zařízení
- termín zahájení stavby bude oznámen min. 25 dní předem na VaK a.s. středisko Přelouč
- při případném protlaku bude vždy přítomen odp. pracovník Vak a.s. stř. Přelouč
- stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou vodovodu a přípojek a s podmínkami práce v jejich blízkosti
- v případě odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat našeho pracovníka ke kontrole a k odsouhlasení postupu dalších prací
- při poškození potrubí je zodpovědná osoba nebo organizace povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost VaK Pardubice a.s. středisko Přelouč
- dojde-li k poškození našeho zařízení, budou veškeré práce spojené s jeho opravou hrazeny investorem
- veřejná kanalizace ve správě, majetku a provozu Vak Pardubice a.s. se v zájmovém území nenachází

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti



**VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika  
IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31, DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Alena Rajmanová

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**Přílohy:**

počet příloh: 13

souborové přílohy:

- Situace č. 12.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: 03b1fe3c6e381a93151d15b6f132679b1061f1f1)
- Situace č. 11.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: 84aefaa6d5af3cfa5dc87304b3b5d2bc759bfca3)
- Situace č. 10.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: 5c2ec7f2bcf21144a975f8f7d6fc07477e07055f)
- Situace č. 9.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: a2d5492ec39ca837b24640172e672aad5d8f3bec)
- Situace č. 8.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: b4f28293ecea0d6d8d01950c8ac5411aad744855)
- Situace č. 7.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: 3cc2def039a1726cd7c4c3e336451c0294b87ef8)
- Situace č. 6.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: 34eb4b657fe5bacf27238344e9752abff819973)
- Situace č. 5.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: 00270c7ea2583ba8b12144b97698e5d977a6266f)
- Situace č. 4.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: 07d04aed7270bee39bf6bce9e65da9ef7b42df4f)
- Situace č. 3.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: bcf698144fb6f2cf8adc9f2c255d0522133440ec)
- Situace č. 2.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: 10f092cf6d116c5cd04fb56bd4917395f59646d3)
- Situace č. 1.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: 7a350a7738ac6bc31bab664c2bb2b320ffdaedb8)
- Obecné podmínky (20190423).pdf (legenda/interní příloha)  
(SHA1: 7f93b1812a0c6239df501a1f1f85c55355b5f827)