





Legenda:

-  Plastové průmyslové LED svítidlo s chemickou odolností, s difuzorem z translucentního akrylátu, s nerez klipy Trevos 77440 FUTURA 2.5ft ABSc AI 16000/840; 4000K; IP66; Maximální počet svítidel na jistič B16: 36 světlo kotveno k ŽB střešnímu vazníku
-  řídící jednotka vrat - Interní řídící jednotka WA 300 S4; napájení vrat 230V
-  jednopólový spínač IP66
-  hlavní rozvaděč IP66, nástěnný, jednokřídlový

Připojení vrat – 1-fázový pohon:
Zásuvka nástěnná CEE 2P+PE/16A/230V/50 Hz, ochrana proti zkratu a přetížení – jistič 1P/16 A/charakteristika B
Ochrana před úrazem el. proudem (nebezpečným dotykovým napětím) – proudový chránič 2P/In 20A/Ir 0,03 mA

ZODP. PROJEKT.: Ing. Josef Jůn		VYPRACOVAL: Ing. Josef Jůn		<div>KOZPLEX CR</div>	
STAVEBNÍK: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 53353 Pardubice					
STAVEBNÍ ÚŘAD: Stavební úřad Králíky, Velké náměstí 5, 56169 Králíky				Datum:	02 - 2024
OBECNÍ ÚŘAD: Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 56169 Králíky				Stupeň PD:	DPS
AKCE:				Arch. č.:	23_32
Hala na posypový materiál pracoviště Králíky stavba na parcele KN p. č. 1804/2 v k. ú. Králíky				M	1:80
				Číslo výkresu: D.1.4.1	
elektro - půdorys 1NP					