

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Pardubice
Dopravní inspektorát
Rožkova 2757, 530 02 Pardubice

Č. j. KRPE-93061-1/ČJ-2016-170606

Pardubice 7. listopadu 2016
Počet stran: 2

VECTURA Pardubice s.r.o.
K BLAHOBYTU 1525
530 02 PARDUBICE

Stanovisko DI k projektové dokumentaci pro stavební řízení

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, se na podkladě Vaší žádosti, ze dne 1. listopadu 2016, seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce komunikace Husova“. Předmětem stavby je výměna obrusné vrstvy silnice č. III/3057 v ulici Husova v úseku Hradecká - Pod Homolí v Holicích. Součástí stavby je rekonstrukce chodníků včetně připojení sousedních nemovitostí a zřízení parkovacího pruhu o šířce 2,0 m mezi vozovkou a chodníkem na východní straně ulice v úseku Tyršova - Pod Homolí. Délka rekonstruovaného úseku je cca 670 m.

Dopravní inspektorát nemá námitek proti předložené projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce komunikace Husova“ pouze při dodržení následujících podmínek:

- 1) Bude dodržena příčný a podélný spád chodníku a minimální volná šířka chodníku min. 1,5 m i v místě ojedinělých překážek (viz vyhláška č. 398/2009 Sb.)
- 2) Budou dodrženy rozhledové poměry před přechodem pro chodce dle čl. 10.1.4 platné ČSN 73 6110.
- 3) Bude dodrženo umístění a uspořádání zastávek veřejné přepravy osob dle platné ČSN 73 6425-1 včetně propojení s přilehlým chodníkem.
- 4) V místech křížení pozemních komunikací (připojení MK Holubova, Tyršova, Pod Homolí) požadujeme dodržení rozhledových poměrů dle čl. 5.2.9 platné ČSN 73 6102.
- 5) V místech připojení sousedních nemovitostí požadujeme dodržení rozhledových polí dle čl. 12.8 platné ČSN 73 6110.
- 6) Délku vzd. č. V1a před přechodem pro chodce požadujeme provést dle platných TP169. Ze strany od silnice č. I/36 provést vzd. č. V1a již před x s ulicí Tyršova.
- 7) Stávající dz č. A12 (obě) požadujeme doplnit o dt č. E4 se skutečnou délkou úseku ve vztahu jak k přechodu pro chodce, tak k Domovu dětí a mládeže.
- 8) Vyhrazená parkovací místa požadujeme označit také příslušnou svislou dz IP12 se symbolem č. 225 a počtem 2x.
- 9) Zastávky na jízdním pruhu požadujeme označit dle přílohy F platné ČSN 73 6425-1.

Toto stanovisko smí být použito pro účely správního řízení pouze v období 12 měsíců od data vydání.

Žádáme Vás, při písemném styku uvádějte naše číslo jednací.

por. Ing. Jiří Moučka
komisař dopravního inspektorátu
tel.: 974566257

npor. Ing. Pavel Barva
vedoucí dopravního inspektorátu

z r. por. Ing. Jiří Moučka
komisař dopravního inspektorátu