

VECTURA Pardubice s.r.o.
K Blahobytu 1525
530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

1091555072 / 7.2.2017

NAŠE ZNAČKA

12-920500

VYŘIZUJE / LINKA

Jeřábek/ 840840840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Hradec Králové / 8.2.2017

Předmět:

Vyjádření k projektové dokumentaci.

Sdělujeme, že k předložené projektové dokumentaci na akci: „**Rekonstrukce komunikace Husova v Holících“, k.ú. Holice v Čechách, okres Pardubice** - nemáme připomínek.

Upozorňujeme pouze, že navržená rekonstrukce komunikace Husova bude křížovat a bude v souběhu se zařízením elektrizační soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (zemní kabelové vedení nízkého napětí 1 kV, zemní kabelové vedení vysokého napětí 35 kV), které je ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění chráněno ochrannými pásmy.

Souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy přikládáme.

Dále upozorňujeme, že rekonstrukce komunikace Husova bude v souběhu a bude křížit stávající holé a izolované nadzemní vedení nízkého napětí.


Toto zařízení elektrizační soustavy **není** ve smyslu §46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění chráněno ochrannými pásmy.

Při provádění stavby nesmí dojít ke snížení vodičů od země pod hodnoty stanovené PNE 33 3302 (6 m) a k narušení stability podpěrných bodů vedení.

Při provádění stavby (zejména pomocí mechanizace) v blízkosti živých částí vedení nn je nutné dodržovat ustanovení ČSN 50110-2 - nejmenší dovolené vzdálenosti v místě přiblížení.

Souhlasíme s provedením stavby – vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení, nebo územního souhlasu za předpokladu dodržení podmínek uvedených v souhlasu s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu ES.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035

122

Ing. Bohuslav Ježek

vedoucí oddělení Správa energetického majetku region

Příloha: 1 x Souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

VECTURA Pardubice s.r.o.
K Blahobytu 1525
530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
7.2.2017

NAŠE ZNAČKA
1091555072

VYŘÍZUJE / LINKA
Jeřábek /840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Hradec Králové / 8.2.2017

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 7.2.2017, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Sdělujeme Vám, že na stavbu „**Rekonstrukce komunikace Husova v Holicích**“, k.ú. **Holice v Čechách, okres Pardubice** - udělujeme souhlas s činností zasahující do ochranného pásma následujícího el. zařízení:

35 kV podzemní vedení vysokého napětí
1 kV podzemní vedení nízkého napětí

Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV je **1 m** na každou stranu od krajního kabelu.

Povoleny činnosti *) : 1, 2, 4

***) Legenda povolených činností :**

1 – stavební práce
4 - umístění stavby

2 – zemní práce
5 – skladování hořlavin

3 – kácení a prořez
6 – skladování výbušnin

Kabelové vedení VN a NN vede v souběhu a bude křížit projektovanou celkovou rekonstrukci v prostoru komunikace v ulici HGusova, k.ú. Holice v Čechách.

Kabelové vedení VN a NN je uloženo podél ulice Husova ve stávajících zpevněných plochách (chodnících) v hloubce 50-90 cm, v místě křížení s komunikací v hloubce 100-110 cm.

Při provádění celkové opravy komunikace silnice Husova nesmí dojít ke snížení konečné hloubky uložení kabelového vedení VN a NN. Při provádění sanace podloží a podkladu pro nové chodníky, parkoviště, parkovací pruh, komunikace, vjezdy a travnaté plochy (úpravě zemní pláně) nesmí dojít k namačkání zeminy na kabely narušení výstražného krytí a kabelového lože.

Případné svislé dopravní značení musí být provedeno tak, aby vnější okraj ukotvení dopravních značek byl od kabelového vedení VN vzdálen minimálně **0,40 m**.

Případné svislé dopravní značení musí být provedeno tak, aby vnější okraj ukotvení dopravních značek byl od kabelového vedení NN vzdálen minimálně **0,60 m**.

Kabelové vedení musí být před započítím zemních prací na místě vytyčeno!

V případě nejasností zejména s hloubkovým uložením kabelových vedení musí být ručně provedeny zemní sondy.

Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu ES:

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Požadujeme umístění betonového základu oplocení od distribučního podzemního vedení ve vzdálenosti minimálně 0,6 m.
4. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
5. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
6. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
8. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
9. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové vedení /např. chodník – vozovka/, bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy.
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou k nahlédnutí a ke stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (www.cezdistribuce.cz)


11. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
12. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035

122.

Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku - region