

Ing. Petr Novotný
Hlaváčova 179
530 02 Pardubice

Váš dopis značky/ ze dne

Naše značka
23218/IO

Vyřizuje
Kristýna Kubánková
466 260 861
kubankova@smp-pce.cz

V Pardubicích dne
6. června 2023

Věc: Okružní křižovatka silnic II/355 a III/2983 Černá za Bory

V příloze Vám zasíláme zpět situaci výše uvedené stavby, do které jsme zakreslili stávající trasu veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku Služeb města Pardubic a.s. (dále jen SmP a.s.) podle stavu k 1.6.2023.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

- 1) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů.
- 2) Režim svozu TKO bude dohodnut před realizací s pracovníkem SmP - ODPADY a.s.
- 3) Stožár se svítidlem musí být vzdálen podél komunikace ve vzdálenosti min. 1 m (měřeno od líce stožáru) od kraje vozovky (hrany obruby). V místech, kde není hrana vozovky ohraničena obrubou, na křižovatkách a v obloucích bude stožár se svítidlem osazen ve vzdálenosti min. 1 m od hrany vozovky.
- 4) Kabelové vedení VO bude vzdáleno min. 0,5m od základů obrubníku.
- 5) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení stávajících kabelových tras provoz VO SmP a.s. (tel. 466 260 854, mail: svaton@smp-pce.cz). Zároveň bude dohodnuta případná úprava trasy kabelového vedení VO na souběhu s obrubníkem, dohodnutá úprava bude zapsána do stavebního deníku. Všechny výkopy v blízkosti sítí VO menší než 1 m budou provedeny ručně. Při všech zemních pracích musí být dodrženy platné normy.
- 6) Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na objednávku investora divize VO SmP a.s. (jedná se o odpojení a připojení řešené části VO).
- 7) Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu kabelových tras před záhozem (před záhozem - min. 2 prac. dny předem).
- 8) Na soubor veřejného osvětlení nebudou umístována bez našeho povolení jiná zařízení a nebude ani nijak upravován (polepy apod.). Před montážními dvířky sloupů VO nebudou ve vzdálenosti 1,0m umístěny žádné objekty, rovněž na kabelovém vedení a v jeho ochranném pásmu nebudou vysázeny dřeviny a umístěny žádné objekty.
- 9) Provedení komunikací bude umožňovat bezproblémový průjezd vozidel zajišťujících běžnou údržbu komunikací a nebudou na nich umístěny překážky znemožňující zimní údržbu komunikací. Komunikace budou odpovídat právním normám.
- 10) Na kabelovém vedení a 1 m od stožárů VO nebude uskladněn stavební materiál ani zde nebude umístěno zařízení staveniště a kabelové vedení nebude pojížděno vozidly stavby. Soubor VO bude po dobu stavby nepřetržitě přístupný pro zajištění jeho správy a údržby.
- 11) Dojde - li k poškození majetku SmP a.s. mechanizací nebo dopravou v souvislosti s prováděním stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí z finančních prostředků investora stavby.
- 12) Platnost vyjádření je 1 rok.



Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé předměstí

Vyjádření je vydáno dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.

Bílé předměstí, Hůrka 1803

530 02 Pardubice

DIČ: CZ25262572

IDDS: yc9gb95

Kristýna Kubánková

Investiční oddělení

Služby města Pardubic a.s.

IČ 25262572

DIČ CZ25262572

e-mail: info@smp-pce.cz

www.smp-pce.cz

Stálá služba: 466 260 811

Společnost zapsána u KS Hradec Králové oddíl B, vložka 1527.