


EXTRAVILÁN

kat. S 7,5/70

v násypu

km 0,197 - 1,475

NEZP. V. KRAJ. P.	JÍZDNÍ PRUH	JÍZDNÍ PRUH	V. P.	HOSPODÁŘSKÝ SJEZD
-------------------	-------------	-------------	-------	-------------------



VODICÍ PROUŽEK V4/250  
SMĚROVÝ SLOUPEK PVC  
ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ŠTĚRKODRTÍ 100 mm  
DOSYPÁVKA KRAJNICE ZEMINOU VHODNOU  
DLE ČSN 73 6133, HUTNĚNO NA 95% PS  
1:2,5 V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH max 1:1,5  
OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TL. 150 mm

NAPOJENÍ NA PŘÍKOP DLE SITUACE

1:2,5 (max 1:1,5)

DĚLICÍ ČÁRA V1/125

VYTÝČOVACÍ OSA

FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU KOMUNIKACE tl. 80 mm

PŮVODNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

- ASFALTOVÝ BETON AC 112 mm
- PENETRAČNÍ MAKADAM 60 mm
- ŠTĚRKODRTĚ 320 mm

KONSTRUKCE SE ODSTRANÍ V NUTNÉM ROZSAHU

KONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÝCH SJEZDŮ

KATALOGOVÝ TYP D2-N-3-V-PIII dle katalogu vozovek

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 60 mm ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,40kg/m<sup>2</sup> PS-C ČSN 73 6129
- R-MATERIÁL R-mat 60 mm ČSN EN 13108-1
- INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 0,80 kg/m<sup>2</sup> IP-E ČSN 73 6129
- ŠTĚRKODRTĚ fr. 0/63 ŠD<sub>B</sub> min. 250mm ČSN 73 6126-1

POŽADOVANÝ MODUL PŘETVÁRNOSTI NA ZEMNÍ PLÁNI E<sub>def,2</sub>= 45 MPa

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170 D1-N-2-PIII

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-C 0,20 kg/m<sup>2</sup> ČSN 73 6129
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1 -
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-C 0,40 kg/m<sup>2</sup> ČSN 73 6129
- CELKEM 80 mm

(POŽADOVANÝ MODUL PŘETVÁRNOSTI NA PLÁNI E<sub>def,2</sub>= min. 55MPa)

Do ohrusných a ložných vrstev bude použito min. 15% R materiálu  
Tam, kde je neporušený kryt stávající vozovky o 170mm níže, než kryt  
budoucí vozovky, může být tato část stávající konstrukce se souhlasem TDI  
ponechána.

SROVNÁVACÍ ROVINA B.p.v.



VYSKSYS SOURSYS

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

<div>Sweco a.s.</div> <div>Táborská 31, 140 16 Praha 4</div> <div>IČO: 26475081 www.sweco.cz</div>			VYPRACOVAL	Ing. Luarsabov	
			PROJEKTANT	Ing. Luarsabov	
			HL. PROJEKTANT	Ing. Göpfertová	
			TECH. KONTROLA	Ing. Landa	
			ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Kyp	
OBJEDNATEL:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje		ČÍSLO ZAKÁZKY	11 6276 0800	
Silnice II/337 Třemošnice - hranice PK, úsek A			STUPEŇ	PDPS	
			DATUM	7/2024	
			FORMÁT	4xA4	
			MĚŘÍTKO	1:50	
			ARCHIVNÍ ČÍSLO		
PŘÍLOHA:	Vzorový příčný řez km 0197 - 1.475		ČÍSLO PŘÍLOHY	D.101.4.2	ver
					rev

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

Název souboru: D.101.4.2\_Vzorovy\_pricny\_rez\_km\_0.197-1.475

