



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody
Štrossova 44, 530 21 Pardubice



č. jednací: OŽP/122339/2022/Li
počet listů / počet příloh: 1 / 0
Vyřizuje: Karel Linhart, DiS.
Tel.: 466 859 301
e-mail: karel.linhart@mmp.cz

DSP a.s.
Kostěnice 111
530 02 Pardubice

datum: 31. 10. 2022

Společné vyjádření odboru životního prostředí ke stavbě: „REKONSTRUKCE SILNIC III/29820 A III/29815 BOHUMILEČ“

Místo stavby: k.ú. Bohumileč

Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Popis stavby: Záměrem stavby je rekonstrukce silnice, která je na hranici své životnosti. Je navržena šířka jízdního pásu v š. 6,00 m + 2 x 0,50-0,75 m nepevněné krajnice nebo šířka jízdního pásu 6,00-6,50 m mezi silničními obrubami. Je navržena recyklace na místě za studena stávající konstrukce vozovky s lokální sanací krajnic (SO 101 a SO 103) a celková rekonstrukce všech konstrukčních vrstev vozovky se sanací aktivní zóny (SO 102), pročištění příkopů, doplnění nebo oprava příčných propustků a doplnění nových odvodňovacích zařízení vč. dešťové kanalizace.

Oddělení odpadů a ovzduší:

Z hlediska nakládání s odpady bylo odborem životního prostředí Magistrátu města Pardubice vydáno závazné stanovisko podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Z hlediska ochrany ovzduší podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění nemáme k záměru námitek.

Ing. Monika Löfelmannová

Oddělení ochrany přírody:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) v platném znění je stavba možná.

Informace pro stavebníka:

- 1) V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m),
- 2) V případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude konzultováno s věcně a místně příslušným úřadem.
- 3) na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.

- 4) V případě nalezení pobytových znaků zvláště chráněných živočichů a volně žijících ptáků je nutné záměr konzultovat s věcně a místně příslušným správním orgánem dle zákona č. 114/1992 Sb.

Z pohledu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů záměr vyžaduje vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF dle zákona 334/1992 Sb. v platném znění.

Karel Linhart, DiS.

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, je nutný souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa dle § 14 odst. 2 lesního zákona.

Pavel Dvořáček, DiS.

Oddělení vodního hospodářství:

Z vodohospodářského hlediska je výše uvedený záměr podle ust. § 18 zák.č.254/01 Sb. – o vodách ve znění novely možný.

Otto Sigmund

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.

Ing. Miroslav Míča

vedoucí odboru životního prostředí