



Investor:  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Michal Švarc  
Doubravice 98  
53353 Pardubice

Žadatel:  
DSP a.s.  
Michal Švarc  
Pardubice 111  
53002 Kostěnice

Vaše značka:  
Číslo jednací: **VS/Hav/2024/3092**  
Vyřizuje: **Mgr. Matěj Havrda**  
Telefon:  
E-mail: **matej.havrda@vakpce.cz**

**Název akce: Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice**

Druh žádosti o vyjádření k: **vyjádření k ostatním stavbám**  
Účel / upřesnění - **povolení odstranění stavby**  
stanovisko pro:

**Zájmové území**

Obec: **Pardubice, Dašice**  
Katastr: **Černá za Bory, Dašice, Hostovice u Pardubic, Zminný**

Datum vydání vyjádření: **09.10.2024**  
Platnost tohoto vyjádření: **09.10.2026 (24 měsíců)**

Vak Pardubice, a.s. vám sděluje následující:

Souhlasíme s realizací stavby - přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice za níže uvedených podmínek a požadavků Vak a.s

Dodržení podmínek VS/Hav/2024/2169 ze dne 08.07. 2024 - přeložka vodovodu SO 301

Dodržení podmínek VS/Hav/2024/2167 ze dne 07.07. 2024 - přeložka tlakové kanalizace SO 303

Dodržení podmínek VS/Hav/2024/2168 ze dne 07.07. 2024 - přeložka vodovodu SO 302

Dodržení podmínek Smlouvy o přeložce vodárenské infrastruktury - číslo 013-2024 - číslo smlouvy stavebníka SML-87/1154/INV/20/2024

dále následující podmínky a požadavky Vak a.s.

**Podmínky pro křížení s veřejným vodovodem a kanalizací:**

- stavebník 25 dní před zahájením stavby požádá VaK Pardubice a.s. o **vytyčení**

**trasy vodovodu a kanalizace, včetně jednotlivých přípojek a armatur**

- při případném protlaku pod komunikací dojde k ruční výkopové sondě na odkrytí vodovodního a kanalizačního řadu – provede investor

- v zájmovém území jsou stávající armatury, které v případě krátkého souběhu či křížení budou vyměněny za nové, případně opraveny, proto je nutno koordinovat případnou výměnu s Vak a.s.

- v případě nutnosti provede investor na vlastní náklady sondy k odhalení vodovodního a kanalizačního řadu a přípojek – dle pokynů Vak a.s.

- ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu je 1,5m – 3,0m od hrany potrubí na obě strany

- viz. zákon o vodovodech a kanalizacích Sb. zákonů č. 274/2001, hlava VI, § 23. – platí i pro jednotlivé přípojky

- v tomto ochranném pásmu nesmí vést žádné jiné sítě



## VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

- Vak a.s. provede výměnu jednotlivých armatur ve vlastní správě, proto je nutno nás informovat v dostatečně velkém časovém předstihu o počátku stavebních prací
- poloha potrubí a souvisejících zařízení bude vyznačena přímo na staveništi, vyznačení bude udržováno v nezměněném a viditelném stavu
- ve vzdálenosti 1,5m od okraje vodovodní a kanal. sítě se nesmí provádět žádné výkopové práce pomocí těžké mechanizace, ani zde nesmí vést žádné ostatní sítě technického vybavení, případná křížení a souběh budou nejprve konzultována s odpovědným pracovníkem Vak a.s.
- v nutném souběhu a křížení již stávajících sítí, kde není možno dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je nutno dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
  - toto je však nutné vždy nejprve projednat s odp. osobou Vak a.s.
- v území min. 1,5m od okrajů poklopů vodovodních a kanalizačních armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků
- v případě hloubení hlubšího jak 0,5m nesmí být v pásmu min. 1,5m od okrajů vodovodního a kanalizačního potrubí použito žádných mechanizačních prostředků
- během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanal. rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena
- stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy našeho zařízení
- termín zahájení stavby bude oznámen min. 20 dní předem na VaK a.s.
- stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou vodovodu a kanalizace a přípojek a s podmínkami práce v jejich blízkosti
- v případě odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat našeho pracovníka ke kontrole a k odsouhlasení postupu dalších prací
- při poškození potrubí je zodpovědná osoba nebo organizace povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost VaK Pardubice a.s.
- dojde-li k poškození našeho zařízení, budou veškeré práce spojené s jeho opravou hrazeny investorem

Za splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s realizací uvedené investiční akce.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený druh žádosti.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31, DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Mgr. Matěj Havrda  
vedoucí technického oddělení  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



**VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika  
IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

**Přílohy:**

počet příloh: 1

souborové přílohy:

- Obecné podmínky (20190423).pdf (legenda/interní příloha)  
(SHA1: 7f93b1812a0c6239df501a1f1f85c55355b5f827)