



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST
1.09	Chodba
1.12	Odpočinková místnost
1.13	Zádveří
1.14	Umývárna obuvi
1.15	Šatna muži
1.16	Sprchy + umývárna muži
1.17	Předsíňka, WC, pisoáry
1.20	Technická místnost

LEGENDA PRVKŮ:

	Zásuvka zapuštěná 230V/16A
	Kabelový vývod 230V/16A
	Uzemnění dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3
	Jednopolový spínač č.1 250V/10A
	Sériový přepínač č.5 250V/10A
	Sériový přepínač č.6 250V/10A
	Sériový přepínač č.6+6 250V/10A
	Křížový přepínač č.7 250V/10A
	Svítilno stropní 1200x30, TC=4000W, 50W
	Svítilno stropní kruhové, TC=4000W, 30W
	Svítilno nástěnné kruhové, TC=4000W, 30W
	Svítilno podlinkové
	PIR pohybové čidlo stropní
	PIR pohybové čidlo nástěnné
	PIR pohybové čidlo nástěnné
	Napájecí zdroj pro pisoáry 230V/6V DC
	Jednorámeček horizontální
	Dvoj-rámeček horizontální
	Troj-rámeček horizontální
	Čtyř-rámeček horizontální
	Domovní rozváděč

LEGENDA KABELŮ:

	Kabelová trasa
	Silový kabel CYKY-J 3x2,5
	Silový kabel CYKY-J 3x1,5
	Silový kabel CYKY-O 5x1,5
	Vodič CYA
	Slaboproudý kabel

Poznámka:

Napěťová soustava 3x230/400V AC 3+PEN 50Hz TN-S

Přesné umístění ovládacích bodů je určeno podle projektu architekta a doplněno investorem při realizaci.

Kabely jsou uloženy v drážkách ve zdivu.

Ovládací přístroje budou namontovány do přístrojových krabic KPR 68.

Kabely v rozvodnicích označit přesně podle projektové dokumentace.

V objektu je provedeno ochranné pospojování, přípojnice PE z rozvodnic propojit s MET.

Veškeré práce musí být provedeny dle platných závazných i doporučených ČSN, EN

Elektroinstalaci smí provádět jen osoby způsobilé pro tyto práce.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33-2000-4-41 ed. 3 a ČSN.33-2000-5-54 ed. 3.

Základní ochrana automatickým odpojením od zdroje.

Ochrana při poruše ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy.

Doplňková ochrana proudovým chráničem.

Firma:	Ing. Miroslav Zeman - Elektroprojekce		
Odp. projektant :	Ing. LUKÁŠ STEJSKAL		
Vypracoval:	Ing. MIROSLAV ZEMAN		
Kontroloval:	Ing. JIŘÍ PĚCHA		
Místo:	ST.P.Č. 846 K.Ú. HYLVÁTY		
Investor:	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 PARDUBICE - STARÉ MĚSTO, 53002, PARDUBICE		
Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 333		
Obsah:	Návrh elektroinstalace - silnoproudé obvody		
		Miroslav Zeman IČO: 191 20 681 F.V. Heka 814, 561 51 Letohrad	
		Zakázka: 167	Měřítko: 1:50
		Počet A4: 3	Datum: 11/2024
		Stupeň: DPS	Paré:
		Č. výkresu: D.1.4.2.3	1