



Před započítím zemních prací nutno vytýčit průběhy st.sítí.
Zakres jednotlivých stávajících sítí je pouze informativní, většinou převzatý z vyjádření správců.
V areálu se s vysokou pravděpodobností nacházejí další areálové inženýrské sítě,
tyto nejsou zakresleny a jejich polohu nelze blíže upřesnit. Z tohoto důvodu je nutné výkopové
práce provádět s maximální opatrností.
Stavba je plánována jako drobná stavba podle přílohy č. 1, bod 11, zákona č. 283/2021Sb., stavebního zákona.
Předpokládá se provedení stavby, bez povolení stavby ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb..

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : TN-C, 400/230V, 50Hz
 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : TN-S, 400/230V, 50Hz
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: základní izolací
 kryty nebo přepážkami
 při poruše: automatickým odpojením od zdroje

K.ú. Polička



Zodpovědný projektant:		Vypracoval:	
Jaroslav Kulička Mob.: 737 559 067 E-mail: jaroslavkulicka@seznam.cz		Jaroslav Kulička Mob.: 737 559 067 E-mail: jaroslavkulicka@seznam.cz	
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice		<div><div></div><div><div>JAROSLAV KULIČKA</div><div>elektroprojekty</div><div>ČKAIT 0602653 IČ: 78512037 Mob.: 737 559 067 E-mail: jaroslavkulicka@seznam.cz</div></div></div>	
Název stavby: SÚS PK - výměna venkovního osvětlení Středisko: Polička		Číslo stavby: 2025-0027	
		Datum: 8/2025	
		Formát: 297x590	
		Měřítko: 1:500	
		Stupeň: DPS	
Název dokumentu: Koordinační situační výkres		Číslo dokumentu: C.2.5.1	Číslo paré: