Legenda:

stožár venkovního osvětlení TYP ZA.A - výměna (nový třístupňový, výška nad zemí 10m, nový výložník 1.5m, nové LED svítidlo)
stožár venkovního osvětlení TYP ZA.B - výměna (nový třístupňový, výška nad zemí 10m, nový dvouvýložník 1.5m - 90°, 2x nové LED svítidlo)

stožár venkovního osvětlení TYP ZA.C - výměna (nový třístupňový, výška nad zemí 10m, nový výložník 2.5m, nové LED svítidlo)
stožár venkovního osvětlení - rušený
kabelové vedení venkovního osvětlení - stávající
nadzemní vedení NN ČEZ Distribuce a.s. - stávající
kabelové vedení NN ČEZ Distribuce a.s. - stávající / ochranné pásmo 1m
plynovod STL - stávající / ochranné pásmo 1m
sdělovací vedení podzemní - stávající / ochranné pásmo 0,5m
vodovod - stávající / ochranné pásmo 1,5m
kanalizace - stávající / ochranné pásmo 1,5m
veřejné osvětlení - stávající
hranice parcel
hranice sloučených parcel
6/4/1 číslo parcelní
rozhraní ploch
budovy

Legenda svítidel:
TYP ZA.1 - 24.7W, 2388lm, 3000K
TYP ZA.2 - 55.6W, 7076lm, 3000K
TYP ZA.3 - 224.3W, 28355lm, 3000K

Před započetím zemních prací nutno vytýčit průběhy st.sítí.
Zákres jednotlivých stávajících sítí je pouze informativní, většinou převzatý z vyjádření správců.
V areálu se s vysokou pravděpodobností nacházejí další areálové inženýrské sítě,
tyto njesou zakresleny a jejich polohu nelze blíže upřesnit. Z tohoto důvodu je nutné výkopové
práce provádět s maximální opatrností.
Stavba je plánována jako drobná stavba podle přílohy č. 1, bod 11, zákona č. 283/2021Sb., stavebního zákona.
Předpokládá se provedení stavby, bez povolení stavby ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb..

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : TN-C, 400/230V, 50Hz
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : TN-S, 400/230V, 50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: základní: izolací
kryty nebo přepážkami
při poruše: automatickým odpojením od zdroje

k.ú. Žamberk

Zodpovědný projektant:
Jaroslav Kulička
Mob.: 737 559 067
E-mail: jaroslavkulicka@seznam.cz

Vypracoval:
Jaroslav Kulička
Mob.: 737 559 067
E-mail: jaroslavkulicka@seznam.cz

JAROSLAV KULIČKA
elektroprojekty
ČKAIT 0602653
IČ: 76512037
Mob.: 737 559 067
E-mail: jaroslavkulicka@seznam.cz

Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Název stavby:
SÚS PK - výměna venkovního osvětlení

Středisko:
Žamberk

Číslo stavby:	2025-0027
Datum:	8/2025
Formát:	297x590
Měřítko:	1:500
Stupeň:	DPS

Název dokumentu:
Koordinační situační výkres

Číslo dokumentu:	C.2.1
Číslo paré:	