

Číslo vyjádření: 025070265711

Vyřizuje: Ing. Kateřina Vohradníková
Tel.: 469 669 927
Mobil: 603 899 803
E-mail: katerina.vohradnikova@vschrudim.cz
Datum: 28. 8. 2025

Jaroslav Kulička
Okružní 907
517 21 Týniště nad Orlicí

Třemošnice nad Doubravou - parc. č. 281, 300/277, 300/278, 300/279, 300/290, 300/83, 851, 872, 885 v k. ú. Třemošnice nad Doubravou – „SÚS PK - výměna venkovního osvětlení (středisko Třemošnice)“ (povolení záměru - bez návrhu napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

1. V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území vlastní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. a provozuje Vodárenská společnost Chrudim, a. s. (dále VS Chrudim). V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.
2. Projektová dokumentace řeší výměnu venkovního osvětlení v areálu společnosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje (středisko Třemošnice).

3. S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- a. VS Chrudim požaduje dodržení následujících odstupových vzdáleností:
 - I. Mezi půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí **v souběhu 1,0 m** a v křížení dle ČSN 736005.
 - II. Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
 - III. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí **do průměru 500 mm včetně, 1,5 m**.
 - IV. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí **nad průměr 500 mm, 2,5 m**.
 - V. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí o průměru nad 200 mm, jejichž **dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle čísla III. nebo IV. od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m**.
 - VI. Při výstavbě plotu, který bude křížit trasu vodovodního nebo kanalizačního řadu, je nutné dodržet mezi základy a svislými konstrukcemi oplocení (sloupky) a půdorysným okrajem vodovodního nebo kanalizačního potrubí odstupovou vzdálenost minimálně 1,5 m na každou stranu. V místě křížení je oplocení možné provést pouze ze snadno rozebíratelné konstrukce, a to z důvodu možnosti rozebrání oplocení v případě oprav nebo rekonstrukce vodovodního nebo kanalizačního řadu.
 - VII. Elektrická zařízení (např. rozvodové skříně) musí být umístěny **minimálně 5 m od hydrantů a odběrných souprav**.
- b. Při přípravě a provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní a kanalizační řad poškodit, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:
 - I. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim - pan Petr Leszkow, tel.: 603 899 872, e-mail: petr.leszkow@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
 - II. Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim o vytyčení vodovodního a kanalizačního řadu v naší správě - pan Radek Drahy, tel.: 603 899 849, e-mail: radek.drahy@vschrudim.cz. *(Umístění vytyčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jejich poškození).*

- III. Proveďte vyznačení polohy vytyčeného vodovodního a kanalizačního řadu přímo na staveništi.
- IV. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.).
- V. Obnažený vodovodní a kanalizační řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
- VI. Každé poškození vodovodního a kanalizačního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim.

4. Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání.



Ing. Michal Nosál
vedoucí oddělení hydroinformatiky

Přílohy: Mapa_O25070265711.pdf
Provoz: Heřmanův Městec

