

Číslo vyjádření: O25070265600

Vyřizuje: Vladko Voříšek (A)  
Tel.: 469 669 934  
Mobil: 702 250 358  
E-mail: vladko.vorisek@vschrudim.cz  
Datum: 26.08.2025

Jaroslav Kulička  
Okružní č.p. 907  
517 21 Týniště nad Orlicí

**Hlinsko v Čechách parc. č. 264/1, 265/14, 266/1, 266/2, 3404, 3409, 3493, 3600, 3973, 4102, 4244, 598/10, 598/11, 598/12 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), SÚS PK - výměna venkovního osvětlení (středisko Hlinsko) (zákres sítí - nezadáno nebo bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

1. V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje Vodárenská společnost Chrudim, a. s. (dále VS Chrudim). V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.



a) VS Chrudim požaduje dodržení následujících odstupových vzdáleností:

- I. Mezi půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí **v souběhu 1,0 m** a v křížení dle ČSN 736005.
- II. Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
- III. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí **do průměru 500 mm včetně, 1,5 m.**
- IV. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí **nad průměr 500 mm, 2,5 m.**
- V. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí o průměru nad 200 mm, jejichž **dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle čísla III. nebo IV. od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.**
- VI. Při výstavbě plotu, který bude křížit trasu vodovodního nebo kanalizačního řadu, je nutné dodržet mezi základy a svislými konstrukcemi oplocení (sloupky) a půdorysným okrajem vodovodního nebo kanalizačního potrubí odstupovou vzdálenost minimálně 1,5 m na každou stranu. V místě křížení je oplocení možné provést pouze ze snadno rozebíratelné konstrukce, a to z důvodu možnosti rozebrání oplocení v případě oprav nebo rekonstrukce vodovodního nebo kanalizačního řadu.
- VII. Elektrická zařízení (např. rozvodové skříně) musí být umístěny **minimálně 5 m od hydrantů a odběrných souprav.**

b) **V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě nebo zásahu do jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci.** Kritická místa souběhů doporučujeme projednat a odsouhlasit s VS Chrudim před zahájením projektových prací.

c) Vytyčení sítí provozovaných VS Chrudim v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte - pan Ladislav Šmahel, tel.: 603 899 851, e-mail: ladislav.smahel@vschrudim.cz .

2. Toto vyjádření bylo vytvořeno automatickým systémem společnosti VS Chrudim, má platnost 2 roky ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k záměru.**

 **VS Chrudim**  
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.  
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim  
oddělení hydroinformatiky  
-47-  


Ing. Michal Nosál  
vedoucí oddělení hydroinformatiky

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Hlinsko v Čechách parc. č. 264/1, 265/14, 266/1, 266/2, 3404, 3409, 3493, 3600, 3973, 4102, 4244, 598/10, 598/11, 598/12, 598/13, 598/14, 598/16, 598/18, 598/2, 598/23, 598/3, 598/7

Přílohy: Mapa\_O25070265600.pdf

Provoz: Hlinsko

