



JAROSLAV KULIČKA
elektroprojekty
Okružní 907, 517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 76512037, ČKAIT 0602653

Název stavby: **SÚS PK - výměna venkovního osvětlení**

Část: **A Průvodní list**

Investor:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zodpovědný projektant:	Jaroslav Kulička
Vypracoval:	Jaroslav Kulička
Kraj:	Pardubický
Stupeň:	DPS
Datum:	8/2025



A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

SÚS PK - výměna venkovního osvětlení

b) Místo stavby

Středisko Žamberk - Nádražní 195, 564 01 Žamberk
Středisko Klášterec nad Orlicí - pozemková parcela 1031/2, (st.880,881,882,883)
Středisko Lanškroun - Dobrovského 133, 563 01 Lanškroun
Středisko Ústí nad Orlicí - Třebovská 333/II, 562 03 Ústí nad Orlicí
Středisko Polička 1 - Starohradská 392, 572 01 Polička
Středisko Polička 2 – parcela č. st. 3104
Středisko Holice - Bratří Čapků 889, 534 01 Holice
Středisko Doubravice - Doubravice 98, 533 53 Doubravice
Středisko Přelouč - Pardubická 1430, 535 01 Přelouč
Středisko Třemošnice - Budovatelů 445, 538 43 Třemošnice
Středisko Hlinsko - Srnská 817/0, 539 01 Hlinsko
Středisko Luže - Husova 69, 538 54 Luže

c) Předmět dokumentace

Výměna stávajících výbojkových svítidel venkovního osvětlení za svítidla s LED světelnými zdroji.

Zhodnocení stávajícího podpěrného bodu, případná výměna.

Tato projektová dokumentace neřeší stav stávajícího kabelového vedení a dalších zařízení v rámci celé elektroinstalace. Dle sdělení investora probíhají v prostorách pravidelné revize elektrického zařízení, elektroinstalace je funkční a splňuje podmínky bezpečného provozu.

Pokud bude v průběhu realizace stavby zjištěna závada na stávajícím kabelovém vedení, nebo jiných částech elektroinstalace, bude toto řešeno samostatnou projektovou dokumentací.

Stavba je plánována jako drobná stavba podle přílohy č. 1, bod 11, zákona č. 283/2021Sb., stavebního zákona.

Předpokládá se provedení stavby, bez povolení stavby ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb..

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Jaroslav Kulička
Okružní 907
517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 76512037
DIČ: CZ8710263342
Mob.: 737 559 067
Email: jaroslavkulicka@seznam.cz

autorizovaný technik v oborech:

- technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
- technologická zařízení staveb

ČKAIT 0602653

A.1.4 Zhotovitel stavby

Bude znám až na základě výběrového řízení.



A.2 Seznam vstupních podkladů

Projektová dokumentace stavby byla vypracována na základě zadání investora.

Další podklady byly získány při pochůzkové kontrole v místě stavby.

Při zpracování PD byl zpracován světelně technický výpočet.

A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

a) Hloubka stavby

1,7 m

b) Výška stavby

10 m

c) Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě

Netýká se této stavby.

d) Plánovaný začátek a konec realizace stavby

V tuto chvíli nelze určit.