

Váš dopis ze dne: 25.08.2025

Naše značka: O20251118
Vyřizuje: Markéta Rybíčková
Tel.: +420461357131
E-mail: marketa.rybickova@vhos.cz
Datum: 27.08.2025

Jaroslav Kulička
Okružní č.p. 907
Týniště nad Orlicí
51721 Týniště nad Orlicí

Polička parc. č. 2047/1, 4223, 5952/1, 5952/102, 5952/103, 5952/104, 5952/105, 5952/106, 5952/107, 5952/108, 6501/1, 651 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), SÚS PK - výměna venkovního osvětlení (středisko Polička) (zákres sítí - bez návrhu napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Pardubice, Doubravice , č.p. 98, 53353

- V zájmovém území provozuje společnost VHOS, a. s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příložené situaci jsou orientačně zakreslena podzemní vedení, která v současnosti provozuje VHOS, a.s. Pokud nebude možné bezpečně trasu námi provozovaných rozvodů určit, zhotovitel vykope nezbytný počet ručně kopaných sond podle pokynů zástupce provozovatele.
- V situaci nemusí být zakresleny všechny přípojky, které jsou napojeny na námi provozovanou infrastrukturu. O jejich trasách je nutno se informovat u majitele jednotlivých nemovitostí či areálů, neboť jsou jejich vlastnictvím.

V průběhu provádění přípravných prací respektujte následující podmínky:

- Z předložené žádosti není patrný záměr investora. Proto **je nutné předložit projektovou dokumentaci, ve které bude jednoznačně znázorněné prostorové uspořádání plánovaných vedení a staveb s vodohospodářskými sítěmi, které provozuje VHOS, a. s.**
- Před zpracováním projektové dokumentace je možné provést na místě vytyčení námi provozovaných inženýrských sítí. Vytyčení těchto sítí provede VHOS, a. s. na základě objednávky - termín možno dohodnout telefonicky – Petra Kačerová, DiS, +420 720 854 040, petra.kacerova@vhos.cz (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření). Vytyčení je potřeba objednat nejméně sedm dní předem.
- Pokud máte zájem o výdej digitálních dat vodohospodářských sítí, zažádejte si o ně přes vyjadřovací portál na adrese <https://vportal.vhos.cz/>
- Na základě zákona č. 274/2001 Sb. § 23 lze v ochranném pásmu vodovodního řádu nebo kanalizační stoky (VH sítě) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k VH sítím, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy, pouze s písemným souhlasem provozovatele VH sítí.
- V případě umístění jakéhokoli zařízení spojeného se zemí do ochranného pásma vodohospodářských sítí (např. nadzemní rozvaděče) je nutné umístění těchto objektů odsouhlasit nejpozději před zahájením výkopových prací zástupcem provozovatele-kontakt viz níže.
- Křížení se stávajícími vodohospodářskými sítěmi je nutno řešit kolmá.
- Při návrhu jiných podzemních vedení je nutno dodržet minimální vzdálenosti stanovené provozovatelem VH sítí. Nejmenší přípustné vzdálenosti jsou stanoveny normou ČSN 73 6005 v aktuálním znění.

Toto vyjádření společnosti VHOS, a. s. má platnost 2 roky ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření ani souhlas provozovatele infrastruktury k projektové dokumentaci pro povolení záměru nebo předběžnou informaci k akci.**

S pozdravem

Markéta Rybičková

Pracovník technicko-provozního úseku

 **VHOS a.s.**

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,


571 01 Moravská Třebová

T + 420 461 357 111

IČO: 48172901

4/16

DIČ: CZ48172901



Rozsah dotčených parcel zájmového území: Polička parc. č. 2047/1, 4223, 5952/1, 5952/102, 5952/103, 5952/104, 5952/105, 5952/106, 5952/107, 5952/108, 6501/1, 6513

Přílohy: Mapa_O20251118.pdf

