



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

VÁŠ DOPIS:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: ŠI/18/v,k/178

VYŘIZUJE: Šlaisová

DATUM: 23.2.2018

INDESING s.r.o.

Ing. Jiří Šejnoha

Jezbořice 110

530 02 Pardubice

Věc: Sezemice – modernizace silnice II/298 – vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení a k existenci stávajících sítí

Předložená dokumentace řeší modernizaci silnice II/298 v průtahu městem Sezemice. Jedná se o úsek od křižovatky se silnicí I/36, která není předmětem návrhu, pokračuje Masarykovou ulicí směrem na Býšť až na konec zástavby v obci.

Rozsah stavby

SO 101 Silnice

SO 102 Přeložka chodníku

SO 401 nasvícení přechodů

K návrhu a realizaci máme následující připomínky:

1. Před zahájením prací si požádejte středisko vodovodů a středisko kanalizací o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m – umístování konstrukcí, sloupů, základů apod. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět.
3. V místě křížení kabelu s vodovodem bude kabel uložen do chráničky. Tato se provede v délce 1 m od vnějšího obrysu vod. potrubí po obou stranách.
4. Kabely požadujeme umístit mimo ochranné pásmo uvedené v bodě 2. Pokud toto nelze splnit, musí být v místě souběhu dodrženy min. vzdálenosti stanovené ČSN 73 6005.
5. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
6. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
7. Dešťové vpusti budou napojeny na stoku dle Technických standardů VAK.

TEL. 466 798 447

FAX. 466 304 643

e-mail: romana.slaisova@vakpce.cz

www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s.

17699313/0300

IČO

60108631

DIČ

CZ60108631

7. V rámci stavby zajistí investor (zhotovitel) přístup k vodovodnímu zařízení (šoupata, hydranty) a umožní přístup k řadu v případě havarijního zásahu.
S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek
vedoucí provozně technického oddělení

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teploho 2014, 530 02 PARDUBICE
ICO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl II, vložka 999
9

Platnost vyjádření do 02/2019.

Na vědomí: VAK Pce – Ing. Štorek, p. Vojtěch

Spis: vyj. Pce 2018