

Č. jednací: OŽP/7109/2018/Ves
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

INDESING s.r.o.
Jezbořice 110
530 02 Pardubice

Vyřizuje: Ing. Petr Veselovský
Tel.: 466 859 154
e-mail: petr.veselovsky@mmp.cz

V Pardubicích dne 31.1.2018

**Věc: Společné vyjádření odboru životního prostředí ke stavebnímu řízení a k realizaci stavby:
„Modernizace silnice II/298 Sezemice“**

Místo stavby: průtah městem Sezemice v úseku od křižovatky se silnicí I/36 Masarykovou ulicí po konec obce

Investor: Pardubický kraj, Komenského 125, 530 02 Pardubice

Popis stavby: obnova živičného krytu, úpravy autobusových zastávek a úrovnových přechodů, přeložka chodníku, doplnění veřejného osvětlení a nasvícení dvou přechodů, délka stavby je 857 m

Oddělení odpadů a ovzduší:

Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů nemáme k předložené projektové dokumentaci připomínek.

Ing. Monika Löfelmannová

Oddělení ochrany přírody:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) v platném znění je stavba možná.

Informace pro stavebníka:

- 1) V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m),
- 2) v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán o závazné stanovisko k povolení na kácení věcně i místně příslušný Městský úřad v Sezemici,
- 3) na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.,

Z hlediska ochrany ZPF a LPF nemáme námitek.

Ing. Petr Veselovský

Oddělení vodního hospodářství:

Z vodoprávního hlediska podle ustanovení § 18 zák.č.254/01 Sb. - o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je výše uvedená stavba možná.

Alena Nováková

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.

Ing. Miroslav M í č a
vedoucí OŽP

otisk úředního razítka