



VÁŠ DOPIS:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: Ja/2018/v,k/756

VYŘIZUJE: Ing. Janoušek

DATUM: 30.5.2018

Multiaqua s.r.o.

Ing. Hana Chodorová

Veverkova 1343

500 02 Hradec Králové

**Černá u Bohdanče – rekonstrukce silnice III/32225, I. Etapa, SO Dešťová kanalizace – stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení**

Předložená dokumentace řeší návrh dešťové kanalizace včetně přepojení stávajících úseků pro odvodnění rekonstruované silnice III/32225 v obci Černá u Bohdanče (průtah obcí).

Stoka bude provedena v profilech DN 250 až DN 500 v celkové délce 1005 m a zaústí se do Černské strouhy.

**K návrhu a realizaci máme následující připomínky:**

1. Před stavby budou vytyčeny sítě ve správě VAK zejm. kanalizační výtlač DN 200 L. Bohdaneč – Rybitví.
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umisťování konstrukcí (sloupy, základy apod.) a vysazování zeleně v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se způsob provedení a opatření. Dále musí zůstat zachováno dostatečné krytí stávajícího vodovodu.
3. Veškeré poklapy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
4. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklapy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
5. Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu a zařízení, jejichž provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena. Stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy vodovodu.
6. V rámci stavby bude zajištěna účast techniků VAK při kontrolních dnech.
7. Navržená dešťová kanalizace není součástí kanalizace pro veřejnou potřebu v obci.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek  
vedoucí provozně technického oddělení

Platnost vyjádření do 06/2019.

Na vědomí: Ing. Štorek, p. Vojtěch

Spis: komunikace III/32225

TEL. 466 798 448

FAX. 466 304 643

e-mail: pavel.janoušek@vakpce.cz

www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s.

17699313/0300

**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

IČO  
60108631

DIČ  
CZ60108631





