



LEGENDA:

- JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3 PEN stř., 50Hz, 230/400V/TN-C
 OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 1 PEN stř., 50Hz, 230V/TN-S
 – OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 DLE ČSN 33 2000-4-41 V SÍTI "TN-C" :
 čl. 412.1 – OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 čl. 412.2 – OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
 – STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1 000V st.
 DLE ČSN 33 2000 -4 -41 čl. 413.N7.3.1, TABULKA 41 NR
 V SÍTI "TN-C" :
 ZÁKLADNÍ – OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 ZVÝŠENÁ – DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
 DRUH PROSTŘEDÍ : PROSTŘEDÍ KLASIFIKOVÁNO DLE
 DLE ČSN 33 2000-3, 33 2000-5-51...
 NEBEZPEČNÉ AA7; AB7; AD3; AE3; AF2; BA1; BC2; BD1; AQ2; AS3

Vedoucí projektant	Odpovědný projekt.	Vypracoval	Archív	E-dir s.r.o. Kasalice čp.1 533 41 Lázně Bohdaneč IČO: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 edir.novak@seznam.cz		
Jiří Stránský		Ing. J. Lněnička	308 SCHEMA			
Objednatel SÚS Pardubického kraje				Zak.č.	406/18	
PARDUBICE - ČERNÁ ZA BORY Malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983 SO 401 - Veřejné osvětlení				Stupeň	DPS	
				Datum	06/2018	
				Měřítko	---	
				Formát	1 x A4	kopie
				Část	Číslo příl.	
Obsah				B	VO 3	
SCHEMA ZAPOJENÍ						