

M ě s t s k ý ú ř a d L i t o m y š l

odbor životního prostředí, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

tel.: 461 653 333, fax.: 461 612 218, mail: podatelna@litomysl.cz, www.litomysl.cz

Č.j. MěÚ Litomyšl 00971/2017

SZ MěÚ Litomyšl 00971/2017/2 ZP/Jan/S

VYŘIZUJE : Jansová Zdislava

TELEFON: 461 653 423

E-MAIL: zdislava.jansova@litomysl.cz

DATUM: 2017-02-03

Žadatel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha

Odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává toto

souhrnné stanovisko odboru životního prostředí

na základě žádosti o vyjádření ze dne 11.1.2017, kterou podal HaskoningDHV Czech Republic, spol. s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha k projektu „**Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová**“. Stavbou budou dotčeny pozemky v k.ú. Litomyšl, Záhrad', Němčice u České Třebové, Zhoř u České Třebové. Po prošetření předložených podkladů odbor životního prostředí MěÚ Litomyšl vydává toto stanovisko:

-z hlediska vodního hospodářství (Ing. Paclíková)

- Stavba kříží koryta vodních toků a nachází se na pozemcích sousedících s vodním tokem, proto je třeba požádat o vydání souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění. Žádost a doklady je třeba zpracovat dle vyhl. č. 432/2001 Sb., v platném znění. K žádosti musí být doloženo vyjádření správce vodních toků Povodí Labe, s.p. a Lesy ČR, s.p.

-z hlediska lesního hospodářství a myslivosti (Ing. Havranová)

- Je třeba požádat MěÚ Litomyšl, odbor ŽP, orgán státní správy lesů o **závazné stanovisko k využití území či stavbě v ochranném pásmu lesa do vzdálenosti 50 m od jeho okraje**. V žádosti je třeba uvést všechny lesní pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje opravované komunikace, tzn. i lesní pozemky, které přímo nesousedí s opravovanou komunikací, např. pozemek p.č. 755 a další. Ke každému lesnímu pozemku žádáme uvést přibližnou nejkratší vzdálenost od okraje lesního pozemku k uvažované stavbě.

- z hlediska ochrany přírody a rybářství (Mgr. Laška)

- Vzhledem k reprofilaci příkopů a růstu dřevin rostoucích mimo les na okrajích příkopů, je zřejmé, že stavební práce vedoucí k reprofilaci příkopů mají velmi významný potenciál k poškození dřevin rostoucích mimo les. Upozorňujeme Vás, že není možné provést strojní pročištění příkopů, při kterém by došlo k zásahu do kořenového systému dřevin rostoucích mimo les. Podle ust. § 7 odst. 1 zákona jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Stavbu je nutné realizovat stavbu v souladu s Českou technickou normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích bodu 4.10.1 všeobecných podmínek ochrany kořenového prostoru při

výkopech rýh nebo stavebních jam, **nebudou v žádném případě výkopy prováděny v kořenové zóně, což je kruhová plocha kolem stromu, jejíž poloměr se rovná čtyřnásobku obvodu kmene**, nejméně však činí 2,5 m, ideální vzdálenost je pak deseti násobek průměru kmene dřeviny. V kořenovém prostoru stromů (plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m) se nesmí mimo výjimečné případy hloubit rýhy a stavební jámy. Případné hloubení výkopů v tomto **prostoru musí být provedeno ručně a nesmí při něm být přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm**, ostatní lze přerušit pouze ostrým řezem a řezná místa zahladit. Pokud budou kořeny o průměru větším než 2 cm přerušeny nebo poškozeny, je nutno je ošetřit prostředky na ošetření ran, stejně tak i ostatní mechanická poškození. Odhalené kořeny budou ochráněny před vysycháním, příp. mrazem.

Posuzovaná stavba dle předložené projektové dokumentace je situována do území, které požívá ochrany jako významný krajinný prvek (dále jen VKP) údolní niva, vodní tok a les. Údolní nivy, vodní toky a lesy jsou v § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění taxativně vymezené jako VKP. Dle § 4 odst. 2 jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením a využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (MěÚ Litomyšl, odbor ŽP).

- z hlediska ochrany ZPF (p. Jansová)

- Většina pozemků dotčených stavbou náleží do zemědělského půdního fondu. Bude třeba požádat o jejich vynětí.

- z hlediska odpadového hospodářství (Ing. Pandulová)

- Do projektové dokumentace požadujeme zpracovat předpokládané množství u jednotlivých druhů odpadů vznikajících při realizaci stavby a předpokládaný způsob nakládání s těmito odpady (způsob jejich uložení nebo dalšího využití anebo odstranění).

- z hlediska ochrany ovzduší (Ing. Pandulová)

- bez připomínek

Předložená žádost byla posouzena z hledisek zájmů chráněných těmito předpisy:

- zákonem 254/2001 Sb., o vodách v platném znění
- zákonem 289/1995 Sb., o lesích v platném znění
- zákonem 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění
- zákonem 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění
- zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
- zákonem 99/2004 Sb., o rybářství v platném znění
- zákonem 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění
- zákonem 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění

Toto vyjádření k výše uvedenému záměru není rozhodnutím ve smyslu správního řádu, a proto se nelze proti němu odvolat, nenahrazuje závazná stanoviska dotčených orgánů ve smyslu § 149, odst. 1 správního řádu, popřípadě jejich vyjádření a rozhodnutí podle zvláštních zákonů.

Ing. Jiří Randák
vedoucí odboru životního prostředí

