



KONSTRUKCE A - REKONSTRUKCE VOZOVKY		TP 170: D1-N-2 TDZ IV	
asfaltový beton pro ohrusné vrstvy modifikovaný	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
spojovací postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu mo PS-CP		0,5 kg/m2	ČSN 73 6129
asfaltový beton pro ložní vrstvy modifikovaný	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
spojovací postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu mo PS-CP		0,5 kg/m2	ČSN 73 6129
asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
infiltrační postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu	PI-C	1,0 kg/m2	ČSN 736129
šterkodrt'	ŠDA 0/32	150 mm	ČSN 736124-1
šterkodrt'	ŠDA 0/63	150 mm	ČSN 736126-1
CELKEM (Hv)		450 mm	(Ha= 150)
(Edef,2 zemní pláně min. 45 MPa)			
výměna materiálu aktivní zóny			
nesoudrzný, nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 73 6133		350 mm	
netkaná geotextilie separační a filtrační dle TP 97 CBR > 3 kN			

KONSTRUKCE B - KONSTRUKCE NAMOSTĚ			
asfaltový beton pro ohrusné vrstvy modifikovaný	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
spojovací postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu mo PS-CP		0,5 kg/m2	ČSN 73 6129
asfaltový beton pro ložní vrstvy modifikovaný	ACL 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
spojovací postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu mo PS-CP		0,5 kg/m2	ČSN 73 6129
litý asfalt - ochrana izolace	MA 16 IV	40 mm	
CELKEM (Hv)		130 mm	

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



ING. IVAN ŠÍR

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz

IČ: 259 62 914

Objednatel: SÚS Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Most ev.č. 3714-3
Radkov - Rozstání

- kraj:
Pardubický

■ MÚ/OU:
Rozstání

■ stupeň utajení:
bez utajení

■ datum:
01 2018

■ zakázkové číslo:
O17035

■ stupeň PD:
DSP+PDPS
- odpovědný projektant stavby:
Ing. Ivan Šír

■ odpovědný projektant objektu:
Ing. Ivan Šír

■ vypracoval:
Bc. Karel Laš

■ kontroloval:
Ing. Ivan Šír

■ změna číslo:
00

■ měřítko:
1:50

[Handwritten signature]

SO 101 POZEMNÍ KOMUNIKACE III/3714

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

C.1.1.4