ŘEZ 2-2



ŘEZ 3-3



ŘEZ 4-4



ŘEZ 6-6



TABULKA VÝZTUŽE

Č. pol.	Počet ks	D [mm]	Tvar	Délka [m]	Spec. hmotnost [kg/m]	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	264	R8	525 / 200 / 525	1.250	0.395	330.000	130.350
2	392	R8	250 / 420 / 420	1.090	0.395	427.280	168.776
3	392	R12	1300 / 2200	3.500	0.888	1372.000	1218.336
4	392	R12	3000	3.000	0.888	1176.000	1044.288
5	392	R14	3000	3.000	1.208	1176.000	1420.608
6	392	R14	2150 / 1690 / 330	3.840	1.208	1505.280	1818.378
7	38	R8	665 / 665 / 170	1.500	0.395	57.000	22.515
8	104	R12	6000	6.000	0.888	624.000	554.112
9	48	R12	2500	2.500	0.888	120.000	106.560
10	60	R12	4000	4.000	0.888	240.000	213.120
11	144	R8	220 / 540 / 640	1.500	0.395	216.000	85.320
12	64	R16	1000	1.000	1.578	64.000	100.992
13	76	R12	7800	7.800	0.888	592.800	526.406
14	96	R12	7200	7.200	0.888	691.200	613.786
15	48	R12	4500	4.500	0.888	216.000	191.808
16	26	R8	725 / 200 / 725	1.650	0.395	42.900	16.946
17	96	R12	225 / 1125 / 1125	2.495	0.888	239.520	212.694
18	28	R12	1000 / 1000	2.000	0.888	56.000	49.728
19	153	R12	1000	1.000	0.888	153.000	135.864
Hmotnost celkem [kg]							8630.586

ZÁVLAČE - VÝKAZ

TABULKA VÝZTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka 10 505 R12
19	R12	1.000	320	320.000
Celková délka				320.000
Specifická hmotnost				0.888
Hmotnost [kg]				284.160
Hmotnost celkem				284.160

SVISLÝ ROH - PŮDORYS

M 1:25

KRAJNÍ - 12,0bm



VODOROVNÝ ROH - ŘEZ

M 1:25

KRAJNÍ - 62,0bm



KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ (DISTANČNÍ VÝZTUŽ, SPINACÍ PROFILY) NENÍ VE VÝPISU ZAHRNUTA A BUDE VOLENA DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE.
KONSTRUKCE JE PODÉLNĚ SYMETRICKÁ. VYKÁZÁNA JE VŠECHNA HLAVNÍ VÝZTUŽ

POZNÁMKY:

DILATACE PROBÍHÁ SOUČASNĚ DNEM I STĚNAMI! VEŠKEROU VÝZTUŽ V MÍSTĚ DILATACE PŘERUŠIT.

PŘI BETONÁŽI DODRŽOVAT ZÁSADY ČSN EN 206–1 A ČSN EN 13670.

DODAVATEL RUČÍ ZA SPRÁVNÉ PROVEDENÍ A TĚSNOST PRACOVNÍCH SPÁR PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI KONSTRUKCE. TĚSNÍCÍ PRVKY MUSÍ BÝT OSAZENY V SOULADU S MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY (TECHNOLOGICKÝ LIST) VÝROBCE.

VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST OŠETŘOVÁNÍ BETONU, ZABRÁNIT NADMĚRNÉMU ODPARU DESEK A STĚN A RYCHLÉMU VYCHLADNUTÍ (POVRCHOVÉ ZTRÁTĚ HYDRATAČNÍHO TEPLA BETONU).

BETON

BETON C30/37, XC4,XD3,XF2

– KRYTÍ VÝZTUŽE: 55 mm (výztuž stěn, výztuž dna)

– ROZMĚRY VÝZTUŽE POPSÁNY OSOVĚ

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

Název stavby:	**REKONSTRUKCE HALY SOLI V ŽAMBERKU**
Místo stavby:	k.ú. Žamberk, areál SÚS Žamberk, parc. č. st. 4605
Objednatel:	**Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 33 Pardubice**
Generální projektant:	**APOLO CZ s.r.o.**, Tyršova 155, 572 01 Polička
Autor návrhu:	-
HIP:	Ing. Karel Marek
Projektant:	Ing. Martin Šabata
Zodp. projektant:	Ing. Martin Šabata
Kraj:	Pardubický / Formát: xx A4 / Číslo zakázky: P0519
Stav. úřad:	Žamberk / Revize: 00 / Datum: 3/2019
Stupeň PD:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Objekt:	D1-01 HALA SOLI
Část:	D1-01-2b STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST - BETONOVÉ KONSTRUKCE
Obsah přílohy:	**VÝKRES VÝZTUŽE - ŘEZY 2,3,4,6**

APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, + 420 461 722 804, apolo@apolocz.cz, www.apolocz.cz

Autorizační razítko:

Označení přílohy: **D1-01-2b.2.3**

Číslo paré:

Měřítko: **1:25**